

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655358, г. Черногорск, ул. Калинина 1-176н
 Эл. почта: 892735828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-38

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2018

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 119 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника:

Чебоксарова Н.И.

Телефон собственника:

Основания проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	0,8			+24	+22	
Ванная	1,5	1,5					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Чебоксарова Н.И.
2. Иванов С.С.
3. Романов И.И.

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Росси, 655338, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-17(и)
 Электрон: 80235828359 @ yandex.ru
 Телефон: 7-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Калинина д. 15 кв. 118 подъезд 8

Этажность дома, этаж нежилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Бондарева В.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 430(ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Рискод воздуха на выходе в вент.канал, м.л/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Нарушения температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,3			+24	+22	проверено защитой
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФЕО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бондарева В.А. Фирм
2. Иванов И.И. Фирм
3. Романов А.А. Фирм

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1, 1764
 Эл. почта: 692358228359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния анутриквартирной вентиляции

г. Об. 10/1 2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Калинина д. 15 кв. 117 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5

Данные собственника:

Дерюжину Д.В.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Примечания	Скорость воздуха на входе в вентиляцию, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, л/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	1,5	1,2			+26	+22	
Ванная	0,5	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния анутриквартирной вентиляции:

1. Дерюжину Д.В. 

2. Иванов И.И. 

3. Романов А.А. Романов

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655258, г. Черногорск, ул. Калинина 1-17/б
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 8 50 18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 115 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4 этаж 4

Данные собственника: Кочин В. Д.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 430 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			+24	+22	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Кочин В. Д. ЧОУ
Николаев А. В. Инст
Ромов А. В. Инст

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калининна 1, 17/б
 Эл. почта: 89235828359@mail.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния анутриквартирной вентиляции

06. авг. 2023г.

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калининна д. 15 кв. 114 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж 2

Данные собственника: Тимонов В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,2			+25	+20	
Ванная	1,1	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния анутриквартирной вентиляции:

1. Тимонов В.И. Мельник

2. Иванов С.И. Иванов

3. Ромов А.А. Ромов

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1-176а

Эл. почта: 89235582835@yandex.ru

Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Калинина д. 15 кв. 110 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника:

Кудряшов А.Т.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,2</u>	<u>1,1</u>			<u>+25</u>	<u>12,2</u>	
Ванная	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Кудряшов А.Т.

Рябенко Н.С.

Рябенко Н.С.

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1-176п

Эл. почта 88235828350@yandex.ru

Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2013

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калининна д. 15 кв. 109 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 2, этаж 2

Данные собственника:

Осипов А.И.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановлению РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. от 15.04.2014г.) в О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,3			+25	+12	
Ванная	0,8	0,9					
Туалет							
Совместной С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Осипов А.И.

2. Или С.А.

3. Ромов А.А. Занков

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1-176н
 Эл. почта: 882358238359@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Калининна д. 15 кв. 108 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 2

Данные собственника: Рагуев Р.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,5			+24	+22	
Ванная	0,4	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Рагуев Р.А.

2. Рагуев Р.А.

3. Рагуев Р.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 650158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1-17/6н
 Эл. почта: 89235328359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Кавказе ; г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калининна д. 15 кв. 107 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника: Севинов Т.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,6	2,6			+24	+12	
Ванная	1,8	1,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФМО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Севинов Т.И.
2. Или С.И.
3. Раинов А.А. Духов

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1-17Б

Эл. почта: 80235828359@yandex.ru

Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.07.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калининна д. 15 кв. 106 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника:

Фареева Т.М.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>			<i>+25</i>	<i>+22</i>	<i>розметка-исследования</i>
Ванная	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Фареева Т.М.*

2. *Иванов С.В.*

3. *Раисов А.А.*

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 555358, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176а

Започта 88235828358 @ yandex.ru

Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калинина д. 15 кв. 102 подъезд 7

Этажность дома: этаж жилого помещения: этаж 5

Данные собственника: Вороженин С.Б.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) и О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			25	102	Крыша - 2
Ванная	0,4	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Вороженин С.Б. Проф.

2. Иванов И.И. Проф.

3. Петров С.В. Проф.

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1-1/9н

Электронная почта: 89235822259@yandex.ru

Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Калинина д. 15 кв. 97 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Ломоносова Т.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановлению РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			+25	+22	<i>расход воздуха не измеряется</i>
Ванная	1,3	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ломоносова Т.А. *Т.А.*

2. Или А.А. *Или А.А.*

3. Раков А.А. *Раков А.А.*

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1, 176н
 Эл. почта: 8923582835@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 95 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Ковтунов С.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Нарушена температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	1,0			+25	+22	
Ванная	0,5	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ковтунов С.А.
 2. [Подпись]
 3. [Подпись] [Подпись]

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655358, г. Черногорск, ул. Калинина 1, 170и

Эл. почта: 88225638259@yandex.ru

Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Калинина д. 15 кв. 94 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника:

Дерюжков В.Т.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,6			+25	22	
Ванная	0,7	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Дерюжков В.Т. Дру

2. Рисов А.А. Рисов

3. Рисов А.А. Рисов

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-17/11
 Эл. почта: 89233838359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции.

05.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калинина д. 15 кв. 90 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника:

Чуринцов А. Е.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) - О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Нарушения температур. воздуха, С.	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,7	1,2			+25	+162		
Ванная	0,8	0,7						
Туалет								
Совместный С/У								

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Чуринцов А. Е. 

2. Губин А. Д. 

3. Рассов А. А.  Рассов

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 650158, г. Черногорск, ул. Калинина 1-170н

Эл. почта: 69215828359@yandex.ru

Телефон: 5-50-16

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.12.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес: «класс помещения» г. Черногорск, ул. Калинина д. 15 кв. 89 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5

Данные собственника:

Шамарова А.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410/ ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Надземная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	0,8			+25	+12	
Ванная	0,7	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шамарова А.А. Шамарова
2. Зайков А.А. Зайков
3. Рамов А.А. Рамов

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калнина 1-17/1н
 Электрон: 80235828258 @ yuhbix.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калнина д. 15 кв. 85 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 4

Данные собственника: Смастова О.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 430 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Нарушена температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставре	При открытой ставре	При закрытой ставре	При открытой ставре			
Кухня	0,9	1,0			+25	+22	ремонт смывов
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совмещенный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Смастова О.В.

2. Ромов Н.Н.

3. Ромов Н.Н. Ромов

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1-17/04

Электронная почта: 802218218158@yandex.ru

Телефон: 2-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Калинина д. 15 кв. 83 подъезд Б

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3


Данные собственника: Кисинко А.И.


Телефон собственника: _____


Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410/ ред. от 15.04.2014г.] « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,5	0,6			+25	+32		
Ванная	300р/ч	металлическая котельная						
Туалет								
Совместный С/У								

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кисинко А.И. 

2. Или А.И. 

3. Рашид А.А. 

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1, 176м
 Вл. счета 88230838359 @ yulfin.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Калинина д. 15 кв. 80 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж в. этаж 2

Данные собственника:

Юсупов В.В.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на выходе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>0,7</u>	<u>1,5</u>			<u>+25</u>	<u>+22</u>	
Ванная	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Юсупов В.В. М.В.С.Ч.
 2. Пли С.С. П.П.
 3. Рашидов А.А. З.В.С.С.

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 650077 г. Красноярск, ул. Малая, д.66, офис 349

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

06.авг.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Калининна д.15

КВ. 76

подъезд Б

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж 1

Данные собственника

Киселев В.А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» №14-07/17 05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,2			+25	+22	
Ванная	0,9	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Киселев В.А.

2. Иванов И.И.

3. Ромов И.И. Закр.

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молодежь, д.56, офис 344

E-mail: 2153310@mail.ru

Телефон: 8391235-32-19

АКТ №9

06.08.2013

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Калининна д. 15 кв. 75 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника: Нагорнова М.У

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2012г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке				
Кухня	1,5	1,5			+25	+22		
Ванная	1,1	1,1						
Туалет								
Совмещенный С/У								

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Нагорнова М.У. [подпись]

2. [подпись]

3. Рахмолов С.С. [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.56, офис 348

E-mail: 2133318@mail.ru

Телефон: 8(391)315-33-19

АКТ №

06.08.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 74 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж 5

Данные собственника: Нурмаганов О.И.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УИ «Лидер» № 18-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на выходе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,3	0,6			+25	+22	
Ванная	0,4	0,5					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Нурмаганов О.И.

2. Иван А.И.

3. Рассов А.И. Диков

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.56, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)235-33-19

АКТ №

06.06.23

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 62 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 1

Данные собственника: Шовникова Е.Д.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 24-07/17-03 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,7	2,8			+25	+22	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный санузел							

ФНО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шовникова Е.Д. *Шов*

2. Шовникова Е.Д. *Шов*

3. Рашев А.А. *Рашев*

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06. авг 2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk

ул. Калинина д. 15

кв. 57

подъезд 41

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника _____

Лукашова

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,2					
Ванная	-	-			+24	+22	поверхности потемнели
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Лукашова Лукашова

2. Васильев Васильев

3. Кочев Кочев

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

02 авг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 51 подъезда 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж _____

Данные собственника: Машарова И.П.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,4			+25	+22	зрительное наблюдение
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Машарова И.П.
2. Безмяникова О.В.
3. Машарова И.П.

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.06.2013

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калинина д. 15 кв. 53 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этaжн. 5, этаж _____

Данные собственника: Садромов РЧ

Телефон собственника _____

Основание проведения: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05-01 от 14 июля 2012г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	0,9			+25,3	+22	
Ванная	0,6	0,7					
Туалет							
Совмещенный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Садомов РЧ Садромов РЧ
2. Безменский ОА Безменский ОА
3. Исаев Мадрисов И Исаев Мадрисов И

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.08.2017 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калинина д. 15 кв. 52 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Зинина Е.С.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,5			+26	+32	
Ванная	0,6	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.  Зинина Е.С.
2.  Безменко О.А.
3.  Мосягина А.А.

общество с ограниченной ответственностью

« *Лидер* »

АКТ №

06. авг. 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Калининна д. 15

Кв. *57*

подъезд *1*

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Мещеряков ИА

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17 05 от « 14 » июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	нарушение температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<i>0,5</i>	<i>0,7</i>			<i>+26</i>	<i>+22</i>	
Ванная	<i>1,0</i>	<i>1,1</i>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *И.И.* *Мещеряков ИА*

2. *В.В.* *Безменков ОА*

3. *А.А.* *Владимирова ИА*

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.07.2017

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 50 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж _____

Данные собственника: Боднер ГА

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17.05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечания	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,9	1,1			+25	+22		
Ванна								
Туалет								
Совместный санузел	1,5	1,5						

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Боднер ГА* Боднер ГА
2. *Вознесенский ОВ* Вознесенский ОВ
3. *Шадриков АА* Шадриков АА

общество с ограниченной ответственностью

« »

АКТ №

г. Черногорск

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 119 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Лещинский ИИ

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/11-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0			12,5	+22	
Ванная	0,5	0,6					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Лещинский ИИ Лещинский ИИ
2. Шварцман ИА Шварцман ИА
3. Бузмерманова Бузмерманова

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

05.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk

ул. Калинина д. 15

кв. 47

подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж _____

Данные собственника:

Масленко ИИ

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УИ «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на выходе в вент канал, м/с		Расход воздуха на выходе в вент канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне				
Кухня	1,5	0,9			+25	+22		
Ванная								
Туалет								
Совместный СУ	0,7	0,6						

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *ЖИИ* *Масленко ИИ*
2. *ЖИИ* *Масленко ИИ*
3. *ЖИИ* *Масленко ИИ*

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.07.2015

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 46 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: общей 5, этаж _____

Данные собственника: Бурмашинцев И С

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечания
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,8	1,2			+24,9	+22	
Ванная	0,7	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бурмашинцев И С Бурмашинцев И С
2. Вржач Вржач
3. Шуф Шуф

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.07.2025

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калинина д. 15 кв. 4.3 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Жапарово И. П.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УИ «Лидер» № 14-07/17-05-07 от 14 июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Коридр	0,6	0,7			+24,5	+22		
Ванная								
Туалет								
Совместный санузел	0,7	0,5						

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутримешинной вентиляции:

1. Жапарово И. П.

2. Шадурово И.

3. Безруков И. А.

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.07.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес нежилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калинина д. 15

кв. 42

подъезд 3

Этажность дома, этаж нежилого помещения, этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Морозов ИВ

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0.9	0.8			+25.2	+22	присутств. запах
Ванная	0.6	0.7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.

Морозов ИВ

2.

Морозов ИВ

3.

Возмещен О.А.

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.08.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Калининна д. 15 кв. 39 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Рохомин В.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от 14 июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,7/45	0,8/42			+25,2	+22		
Ванная	1,8	1,7						
Туалет								
Совместный С/У								

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Давыд Рохомин В.В.

2. Мухоморов Александр В.

3. Давыд Рохомин В.В.

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.авг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск

ул. Калинина д. 15

кв. 38

подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж _____

Данные собственника

Суворова А.У.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «28» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	1,6	1,8			+25	+22		
Ванная								
Туалет								
Совместный СУ	0,7	0,7						

ФИО и подпись, присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Суворова А.У. Суворова А.У.
2. Шадрица И. Шадрица И.
3. Бердешин С. Бердешин С.

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

16.06.2013

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk

ул. Калинин д. 15

кв. 33

подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника:

Тюпово СВ

Телефон собственника:

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2012г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	1,1	1,0			+24,9	+22		
Ванная								
Туалет								
Совместный СУ	2,0	2,1						

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Тюпово СВ*
2. *Шарипов ВА*
3. *Безопасен СВ*

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.08.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk

ул. Калинина д. 15

км. 30

подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5

Данные собственника:




Васильева О.О.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УН «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха: внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,7	0,9			+25,3	+22	
Ванная	0,4	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1.  Васильева О.О.
2.  Шадринов М.А.
3.  Безруков О.А.

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.06.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Калинина д. 15 кв. 25 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____

Данные собственника:

Копышевский И П

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14 07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,1			+24,5 +22	отсутст	
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутренней вентиляции:

1. Копышевский И П Жилищный
2. Шварцман АА Жилищный
3. Водопольский ОА Жилищный

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.06.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 13 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника:

Масприва И.И.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,6			+25	+32	нет отсушивается
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. И.В. Стрелов

2. А.И. Масприва И.И.

3. А.И. Масприва И.И.

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: с. Черногоorsk, ул. Калинин д. 15

кв. 20 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: 5 этаж 2

Данные собственника: Шубаева СС

Телефон собственника

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,5			12,5	+22	
Ванная	0,5	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шубаева СС

2. Шаринко АА

3. Безруцкий ОА

общество с ограниченной ответственностью

АКТ №

06.06.2023 г.

г. Черногоorsk

Район города

Адрес нежилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калинина д. 15 кв. 19 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 2

Данные собственника: Ошинева П.А.

Телефон собственника

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2021 г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	-	-			+25	+22	шумовой гарниз.
Ванная	1,1	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ошинева П.А.

2. Шарова П.А.

3. Буланкина С.А.

общество с ограниченной ответственностью

« лидер »

АКТ №

06.07.2023г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Калинина д. 15 кв. 4 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____

Данные собственника: Степаново АВ

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УП « Лидер » № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Нарушения температур. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,9	1,1			+24,2	+22		
Ванная	0,9	1,0						
Туалет								
Совместный санузел								

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Степаново АВ*
2. *Климова АА*
3. *Величкин ОВ*

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

№ авг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Калинина д. 15 кв. 4 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Мартиньев РВ

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/13 05 от « 14 » июля 2017г

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание	
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне				
Кухня	<u>0,7</u>	<u>0,9</u>			<u>+24</u>	<u>+22</u>		
Ванная	—	—						
Туалет								
Совместный санузел								

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мартиньев РВ

2. Мартиньева АА

3. Безменский ОА

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

№ 06-07/17-05 от 3

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk

ул. Калинина д. 15

кв. 2

подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника:

Старцев ВМ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на вход в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	1,2	1,4			+24	+22	
Ванная	2,0	2,2					
Туалет							
Спальный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Старцев ВМ

Смирнов

2. Шадринская АА

Алексеев

3. Бузыкин СР

Смирнов

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

АКТ №

04.08.2013

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. КОСМОЗВЕТОВ Д.6 кв. 60 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Ломово И.И.

Телефон собственника

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/13-05 от «14» июля 2012г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	11,2	11,2			+25	+20	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. Акуц
2. Безверный О.А. Брунц
3. Ломово И.И. Ломово

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 148

Е-мэйл: 2155319@yandex.ru

Телефон: 8(391)215-23-19

АКТ №

07 авг 2023г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов д.6 кв. 5 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 2

Данные собственника: Кимширорово СП

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УИ «Лидер» № 14-07/19-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,9	1,4			+26	+20	
Ванная							
Туалет							
Совместный СУ	0,7	0,6					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадринский А.В. [подпись]

2. Баженовский О.А. [подпись]

3. Кимширорово СП. [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Удзасновск, ул. Молокова, д. 16, офис 348

E-mail: 2353319@mail.ru

Телефон: 8(3932)23-33-19

АКТ №

07.авг. 2017

г. Черныгорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черныгорск ул. Космонавтов д.6 кв. 6 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Пиадашева О.О.

Телефон собственника

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от 14 июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0			+20	+20	
Ванная	0,4	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадриков А.А. Шадриков

2. Визитинский О.А. Визитинский

3. Пиадашева О.О. Пиадашева

общество с ограниченной ответственностью

« *Лидер* »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-3319

АКТ №

04. авг 2003

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.6 кв. *13* подъезд *1*

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж *5*

Данные собственника: *Крушевский РВ*

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17.05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<i>0,4</i>	<i>0,6</i>			<i>+25</i>	<i>+22</i>	
Ванная	<i>0,4</i>	<i>0,6</i>					
Туалет							
Совмещенный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутренней вентиляции:

1. *Шабурова ИА* *Алекс*

2. *Безруковичев ОА* *Александр*

3. *Крушевский РВ* *РВ*

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 21533119@yandex.ru

Телефон: 8(391)215-33-39

АКТ №

07.авг 2013

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.6 кв. 11 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4

Данные собственника: Вашиова Н

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор «ООО УК «Лидер» № 18-07/17-05 от «18» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная темперет. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,8			12,5	+20	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФЕО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадринская АА [подпись]

2. Буцеленко ОА [подпись]

3. Вашиова Н. [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 560077, г. Красноярск, ул. Молодежь, д.66, офис 148

E-mail: 2153319@lifer.ru

Телефон: 815913215-33-10

АКТ №

07.06.2023

г. Красноярск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Красноярск ул. Космонавтов д.6 кв. 12в подъезд 1

Этаж дома: этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4

Данные собственника: Тетаманов ПЧ

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от 14 июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Нарушение температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,8			+25	+20	
Ванная	1,0	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния централизованной вентиляции:

1. Шадрин А.А. [подпись]
2. Визитин А.А. [подпись]
3. Тетаманов П.Ч. [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

Факс: 2153129 @mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-39

АКТ №

04 авг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.6 кв. 14 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: эт. 5, этаж 5

Данные собственника: Ешишов А.А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	0,8			+26	+20	
Ванная	0,6	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. [подпись]

2. Водосветский О.А. [подпись]

3. Ешишов А.А. [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Милонова, д.66, офис 348

E-mail: 2153329@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-18

АКТ №

07.06.2013

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.6 кв. 17 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж 1

Данные собственника: Зярово ВП

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от 14 июля 2012г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Нарушение температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	6,4			+25,5	+20	
Ванная	0,8	0,9					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подпись, консультировавшая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мадринов АА [подпись]

2. Вихарович ОИ [подпись]

3. Зярово ВП [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 349

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

04.авг 2013

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.6 кв. 19 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника:

Боднар СВ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» №14-07/17-05 от «18» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Внешняя температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,7	0,9			+25,5	+20	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрица АА [подпись]
2. Биборова ОА [подпись]
3. Боднар СВ [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 600077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.56, офис 316

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.авг 2013

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.6 кв. 13 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж с, этаж 5

Данные собственника: Лисовченко ОВ

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УИ «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Исружная температ. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	0,9			+25	+20	
Ванная	0,6	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадринский А.А. [подпись]

2. Белопольский С.А. [подпись]

3. Лисовченко О.В. [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.abr 2023

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.6 кв. 24 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3

Данные собственника:

Лазарева ОВ

Телефон собственника

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05.01 «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0			+25	20	
Ванная							
Туалет							
Совместный СУ	1,5	1,5					

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадринский И.И. [подпись]
2. Билибинская О.С. [подпись]
3. Лазарева О.В. [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 440077, г. Красный, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@yandex.ru

Телефон: 8(393)215-33-19

АКТ №

07 авг 2023

г. Черногоorsk

Район города

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.6 кв. 15 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж №, этаж 4

Данные собственника: Брашова И.П.

Телефон собственника

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17.05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечания	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,7	0,8			+25	+20		
Ванная								
Туалет								
Совместный санузел	0,9	1,0						

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадринская Анна
2. Брашова И.П.
3. Брашова И.П.

Общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

Е-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215.33.19

АКТ №

07.01.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.6 кв. 31 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Зельово Ю В

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17.05.01 от 14 июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.1	1.5			+25	+20	
Ванная	1.0	1.0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния интритиверсионной вентиляции:

1. Шадрин И А
2. Белицкий ОА
3. Зельово Ю В

✓ Зельово

общество с ограниченной ответственностью

« *Лидер* »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@yandex.ru

Телефон: 83932215-33-19

АКТ №

07 авг 2023

г. Красноярск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Красноярск ул. КОСМОНАВТОВ Д.6 кв. *52* подъезд *5*

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей *5*, этаж *1*

Данные собственника: *Мовченко ИИ*

Телефон собственника _____

Оснований проверки: договор с ООО УИ «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставле	При открытой ставле	При закрытой ставле	При открытой ставле			
Кухня	<i>0,8</i>	<i>1,2</i>			<i>+25</i>	<i>+20</i>	
Ванная	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Шариков ИИ* *Инж*
2. *Будельман ВА* *Инж*
3. *Мовченко ИИ* *Инж*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

Е-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №9

07 авг 2013

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.6 кв. 34/ подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Чернышова РР

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2013г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2 / 1,4	4,2 / 4,3			+25	+20	
Ванная	0,6	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствующим при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шарипов ИИ [подпись]
2. Безруцкий ОА [подпись]
3. Чернышова РР [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«*Лидер*»

Росси.660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@yandex.ru

Телефон: 8(391)215-33-10

АКТ №

04 авг 2017

г. Красноярск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Красноярск ул. Космонавтов д.6 кв. *35* подъезд *3*

Этажность дома, этаж жилого помещения - этаж *2*

Данные собственника: *Федосеева ЛБ*

Телефон собственника: _____

Основания проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>			<i>+25</i>	<i>+20</i>	<i>отсут-ет</i>
Ванная	-	-					
Туалет							
Общественный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Владимир Т.А. [подпись]
2. Безруцкий С.А. [подпись]
3. Федосеева ЛБ [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия 500077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@yandex.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.авг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Космонавтов д.6 кв. 36 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Фрапорцимова СВ

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «30» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	1,1	1,5			+25	+20		
Ванная								
Туалет								
Совместный С/У	1,2	1,0						

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадриша ИА [подпись]
2. Бердасова ОА [подпись]
3. Фрапорцимова СВ [подпись]

общество с ограниченной ответственностью

« *лидер* »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@nicol.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07. авг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск: ул. Космонавтов д.5 кв. *41* подъезд *3*

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж *4*

Данные собственника: *Шевченко С.А.*

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УМ «Лидер» № 14.07/17.05 от « 14 » июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<i>4,2</i>	<i>4,5</i>			<i>+25</i>	<i>+20</i>	<i>отсут-ет</i>
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шевченко С.А.*
- Безруков С.А.*
- Шевченко С.А.*

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(911)215-33-19

АКТ №

07.авг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.6 кв. *45* подъезд *3*

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей в здании *5*

Данные собственника: *Белоусова ЮЧ*

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «31» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вентиляцию, м/с		Расход воздуха на входе в вентиляцию, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Температура воздуха снаружи, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>			<i>+25</i>	<i>+20</i>	
Ванная	<i>1,3</i>	<i>1,5</i>					
Туалет							
Совместный ОУ							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Масарина ИА *Андрей*
Безрукова ОА *Анна*
Белоусова ЮЧ *Юлия*

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 343

E-mail: 2133329@yandex.ru

Телефон: 8(391)215-33-18

АКТ №

04.02.2013

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.5 кв. 46 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж 1

Данные собственника: Кабаева ЕА

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от 14 июля 2012г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри комнат, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,4	0,5			+25	+20		
Ванная								
Туалет								
Совместный С/У	0,8	1,0						

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин АА
2. Бегунов ОА
3. Кабаева ЕА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-29

АКТ №:

07. авг. 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Космонавтов д.6 кв. 54 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____

Данные собственника:

Камышбаева, ИЕ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на вход в вент.канал, м³/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,0			+25	+20	
Ванная	0,6	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шабрина АА
 2. Безделовский В.В.
 3. Камышбаева ИЕ

К. Нов.

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина, 1-170а
 Эл. почта 89235824359@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 06.01/1 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8 кв. 2 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника помещения (ФИО) Сортишова ТН

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,2			+24	+22	
Ванная	0,6	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Цаплина А.А. _____

2. Белецкий О.А. _____

3. _____

Сортишова ТН

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Росси, 355158, г. Черногоorsk, ул. Калинин, 3-376и
 Эл. почта 89235828359 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 06 от 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов д. 8 кв. 5 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника помещения (ФИО) Шевелев Р.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с:		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	0,5			+24	+22	
Ванная	0,4	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. _____ Шадрин А.А.

2. Бельских О.А. _____ Бельских О.А.

3. Шевелев Р.И. _____ Шевелев Р.И.

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина, 1-1764
 Эл. почта: 89225524359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06 авг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8 кв. 9 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Длина собственника помещения (ФИО): Истомин С.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Нарушен температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1.8</u>	<u>1.9</u>			<u>+25</u>	<u>+22</u>	<u>отсут. от</u>
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. _____

2. Басалдин Д.А. _____

3. Истомин С.А. _____

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158 г. Черногорск, ул. Калинина, 1-176н
Эл. почта 89035428359 @ yalbox.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов д. 8 кв. 12 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4

Данные собственника помещения (ФИО) Аосмавеша СС

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования »

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.8	1.7			+25	+22	присутств-е отсут-ет
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. _____

2. Бодякин О.А. _____

3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинин, 1-176и
Эл. почта: 89225828359 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес «многого помещения» г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. В кв. 13 подъезд 1

Этажность дома, этаж «многого помещения»: этажей 5, этаж 5

Данные собственника помещения (ФИО)

Алишеева ИИ

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановлению Правительства РФ от 30.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Нарушения температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			+25	+22	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совмещенный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А.

2. Безуглов О.А.

3. Алишеева ИИ

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 555358, г. Черногоorsk, ул. Калинина, 1-176а
Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.05.2019

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 14 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника (помещателя) (ФИО):

Алишсеева ИИ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 30.08.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	<i>0,5</i>	<i>0,6</i>			<i>+25</i>	<i>+22</i>	
Ванная	<i>1,0</i>	<i>0,9</i>					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А.

2. Ефимов О.А.

3.

Алишсеева ИИ

Шадрин А.А.
Ефимов О.А.
Алишсеева ИИ

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинин, 1-17/64
 Эл. почта 65515828359@yandex.ru
 Телефон: 5-53-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 15 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника помещения (ФИО):

Муромов ОИ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.09.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	0,8			+25	+22	
Ванная	0,6	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. _____

2. Евалеткин О.А. _____

3. _____

Муромов ОИ

Шадрин А.А.
Евалеткин О.А.

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158 г. Черногоorsk, ул. Калинин, 1-176н
 Эл. почта 8823582835@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Обществу 2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов д. В кв. 18 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 3, этаж 1

Данные собственника помещения (ФИО) Репринцев Д.В.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.09.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	1.0	1.5			+25	+22	
Ванная	0.6	0.7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. _____ *Шадрин*

2. Безлетник О.А. _____ *Безлетник*

3. Репринцев Д.В. _____ *Репринцев*

общество с ограниченной ответственностью «Лидер»

Россия, 655158 г. Черногоorsk, ул. Калинина, 1-176н
 Эл. почта: 89235628359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 19 подъезд А

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Венгис Д.О.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования »

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. воздуха С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	0,9			+25	+12	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. _____

2. Евланкин О.А. _____

3. _____

Венгис Д.О.

(Подписи)

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина, 2-170а
Эл. почта: 89215828359@yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 19 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО) _____

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<i>0,3</i>	<i>0,9</i>			<i>+25</i>	<i>+22</i>	
Ванная	<i>0,9</i>	<i>1,0</i>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. _____

2. Бизякин Д.А. _____

3. *Фелышева О.П.* _____

Шадрин
Бизякин
Фелышева

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна, 1-170н
Эл. почта: 892264838359 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06 2023г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 31 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника помещения (ФМО): Кашкина ВП

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на выходе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на выход в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	2,2			+25	+22	
Ванная	0,8	0,7					
Туалет							
Совместный санузел							

ФМО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. _____ Шадрин

2. Безруков О.А. _____ Безруков

3. Кашкина ВП _____ Кашкина

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158 г. Черногоorsk, ул. Калинина, 3-176м
 Эл. почта 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов д. 8 кв. 85 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Семезьева ИИ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0			+25	+22	
Ванная	0,4	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрин А.А. _____

2. Безлепкина Д.А. _____

3. Семезьева ИИ _____

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия, 055158 г. Черногоorsk, ул. Каминика, 1-17/ин
Эл. почта: 89235828359 @ yandex.ru
Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 06 авг 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 37 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж

Данные собственника помещения (ФИО): Соломова И.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	0,9			+25	+22	
Ванная	1,1	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрица А.В. инж.

2. Безруков С.В. инж.

3. Соломова И.И. ✓ инж.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655558, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-175а
 Эл. почта: 6525582935@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. авг 2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов д.8, кв. 40, подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Копица Пч

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,0			+25	+22	
Ванная	0,7	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Масуров А. А. Инж

Безруков О. А. Инж

Копица Пч

А. А. Инж

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия, 655158 г. Черногоorsk, ул. Каланика, 1-176н
Эл. почта 88235828359 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ акт 2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 115 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО)

Дроздова ИВ

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,6	0,7			+25	+22		
Ванная	0,8	0,9						
Туалет								
Совместный С/У								

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Медведев АА Алекс

2. Безменский СВ СВ

3. Дроздова ИВ ИВ

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калининна, 1-176и

Эл. почта 89235828259 @ yandex.ru

Телефон: 3-50-12

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Колесниковов д. 7 кв. 52 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж Б. этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО) Колдаев МН

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2021г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,2			+25	t22	
Ванная	0,7	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Масарин АА Алекс

2. Возделесен ОА Ольга

3. Колдаев МН МН

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Росси, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинин 1/17б
 Эл. почта: 6923582@yandex.ru
 Телефон: 7-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.авг 2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Кавкази, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 кв. 55 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника:

Мешаева АА

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,6	0,7			+25	+22		
Санная								
Туалет								
Совместный санузел	0,5	0,8					присутствует	

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Мешаева АА 
- Мешаева АА 
- Бугаевский ОА 

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Каминка, 1-1704
 Эл. почта 89235528359 @ yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Кремлёвская д. _____ кв. 56 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника помещения (ФИО): Юков В.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечания	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,8	4,0			+25	+22		
Ванная								
Туалет								
Совместный СВ	1,3	1,5						

ИМО в подлинк, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Медведев А.А. Аким
 2. Безменков С.В. Аким
 3. Юков В.А. ✓ Юков

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия: 655158 г. Черногорск, ул. Калинин: 1-176н
Эл. почта: 89235428259 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

06 авг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8 кв. 5 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника помещения (Ф.И.О.) Ершовичко АА

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружняя температур. Воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,6	0,6			+25	+22		
Ванная								
Туалет								
Совмещенный санузел	0,6	0,5						

Ф.И.О и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Медведев АА
Безруков ОА
Ершовичко АА

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Валентина 1-175н
 Эл. почта: 69235828359 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 06.06.2018 г.

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 кв. 53 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Чернышова ИИ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2017г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	1,0	0,7			+25	+22		
Ванная								
Туалет								
Совместный С/У	0,6	0,9						

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Чернышова ИИ ИИ

2. Шарипов ВВ ВВ

3. Безруков СВ СВ

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 3-176и
Эк. лонг 89235828350 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 кв. 60 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Богачева С.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с.		Расход воздуха на входе в вент.канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,5	0,9			+25	+22		
Ванная	1,0	1,1						
Туалет								
Совместный С/У								

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Богачева С.А. 
- Шадурова А.А. 
- Безмислен С.А. 

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Каленникова 1-170а
Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния анутриквартирной вентиляции

06 авг 2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 кв. 66 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника:

Космарова О.Н.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. Воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			+25	+22	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния анутриквартирной вентиляции:

Алиев А.А.

Ромов А.А. Раков

Космарова О.Н. Рукав

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1-170н
 Эл. почта: 8923582835@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06 2023г.

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 кв. 68 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника:

Зайцева С.Р.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,9	1,3			+25	+22		
Ванная	0,4	0,4						
Туалет								
Совместный С/У								

ФПО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Или С.И. Или

2. Кислов С.А. Зайцев

3. Зайцева С.Р. И. Зайцев

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинин 1-170н
 Электронный адрес: 655158@yandex.ru
 Телефон: 7-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 кв. 42 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Бернишова Л. В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	1,0	1,0			+24	+32	
Ванная	0,8	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Алиев А. А.
 2. Рагимов А. А. Рагимов
 3. Бернишова Л. В. Бернишова

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655358, г. Черноворск, ул. Калинина 1-17/1а
 Эл. почта 69235628359@yandex.ru
 Телефон: 9-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черноворск

Район города: Республика Хакасия, г. Черноворск

Адрес жилого помещения: г. Черноворск ул. Космонавтов д.8 кв. 74 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Безмянов С.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 31.04.2014г.) к О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,5	0,6			+24	+22	присосуд - 4	
Ванная	0,4	0,4						присосуд - 2
Туалет								
Совместный С/У								

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Григорьев И.И.
Рябов А.В. Рябов
Безмянов С.И. Водя

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655358, г. Черногорск, ул. Калининка 1-179а
Эл. почта 89225828359@yandex.ru
Телефон: 8-90-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2013

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 кв. 75 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника: Кривошукина Т.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) и О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня					+24	+22	Кривошукина
Ванная	1,5	1,6					
Туалет							
Совместный СУ							

ФМО и подписки, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Глушкова С.В.

Ремов А.А. Ганд

Кривошукина Т.В. Кривошукина Т.В.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655358, г. Черногорск, ул. Жаванина 1-1/6а
 Эл. почта: 89235838359@yandex.ru
 Телефон: 8 50 18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.07.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск: ул. Космонавтов д.8 кв. 77 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника:

Игорь Николаевич

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.06.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С.	Надувание температур. Воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,6			+24	+22	
Ванная	1,1	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Или И.И. Или

2. Ромов В.В. Михов

3. Игорь Николаевич И.С.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининка 1/176н
Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 06 авт 2023.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 кв. 84 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж 4

Данные собственника: Цыганов А.Н.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,6			+26	+22	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Григорьев А.А.
- Раков С.В. Раков
- Цыганов А.Н. Цыганов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655138, г. Черногоorsk, ул. Калинин 1-176а
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06 авг 2029

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 кв. 86 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 4

Данные собственника: Тошмова Н.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>			<u>+25</u>	<u>+22</u>	
Ванная	<u>0,8</u>	<u>0,9</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Гли С.С. Гли
Раков Н.А. Раков
Тошмова Н.А. Тошмова

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 355158, г. Черногоorsk, ул. Палинина 1-17/м
 Электрон: 89255828358 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 кв. 98 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж 3

Данные собственника:

Семиверстова Н.Т.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 13.04.2014г.) - О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	2,1			+25	+22	
Ванная	0,8	0,7					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Или Н.И.Или

Рамонов Н.А. Дача

Семиверстова Н.Т. Семиверстова

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 656156, г. Черногорск, ул. Юлинина 1-17/1н
 Эл. почта: 89235428350@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06 2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 кв. 99 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж 4

Данные собственника: Шаммуратов К.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с:		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч:		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,7			+24	+22	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Рамов А.А.

2. Рамов А.А. Раков

3. Шаммуратов К.М. Шифа

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Кавказина 1-17бн
 Эл. почта: 69235828358@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2024

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 кв. 104 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Багмаев А.Ю

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 18.05.2013г. № 410 (ред. от 13.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,8			+25	+22	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мис А.А. Мис
2. Раков А.А. Раков
3. Багмаев А.Ю. Багмаев

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 855156, г. Черногорск, ул. Калинина 1-176н
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.07.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 кв. 110 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника:

Абискумова У.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	<u>1,3</u>	<u>1,6</u>			<u>+25</u>	<u>+12</u>	
Ванная	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. [Подпись]

2. Раиов В.А. Раиов

3. Абискумова У.А. [Подпись]

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655358, г. Черногорск, ул. Кашкина 1-17/м
Эл. почта: 89225828359@yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции.

06.10.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 кв. 114 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4

Данные собственника: Ирменева З.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,5	0,8			+25	+22	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совмещенный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Иванов И.И.
 2. Ракин В.А. Ракин
 3. Ирменева З.А. Ирменева

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна, 1-176и
Ял. пошта 89235828359 @ yulbox.ru
Телефон: 3-50-38

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 116 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей: 4 этаж

Данные собственника помещения (ФИО):

Рамазанова Л.М.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред.от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			+24	+22	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ни Л.А.

Ни Л.А.

2. Раков А.А.

Раков А.А.

Рамазанова Л.М.

Рамазанова Л.М.

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 555158 г. Черногоorsk, ул. Калинина, 1-176н
 Эл. почта 88235681835@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 9 кв. 117 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: стриж 5, этаж 5

Данные собственника помещения (ФИО) _____

Таромаскина Т.А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.02014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Нарушения температур. воздуха С	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>0,8</u>	<u>1,3</u>			<u>+25</u>	<u>+22</u>	
Ванная	<u>0,6</u>	<u>0,7</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ни Л.А. _____

2. Раков А.А. _____

Таромаскина Т.А. Таромаскина

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176н
 Эл. почта 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

об. №2-3,

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 а кв. 113 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Полушова А. Д.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,3	2,3			+25°	+22°	
Ванная	1,2	1,2					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Полушова А. Д. Инженер

2. М. С. К. М.-1

3. Ромов А. А. Техос

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655154, г. Черногоorsk, ул. Калинина 3-176н
Эл. почта: 88235828359@yandex.ru
Телефон: 3-50-28

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 а кв. 119 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Васюшина Н.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,7			124°	122°	
Ванная	1,0	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Васюшина Н.Т. Невская

2. Н.И. П.

3. Рамов А.А. Рамов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-2764
 Эл. почта 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

Об. № 1073

г. Черногоorsk

Район города: Республика Уланск, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 а кв. 112 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Осипарова Т.Н.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласие Поставщика РФ от 14.05.2013г. № 410/ ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, л/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,6			+25°	+22°	
Ванная	0,7	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Осипарова Т.Н. Вел:

2. Иванов И.И. Иванов

3. Романов И.И. Иванов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655358, г. Черногоorsk, ул. Калининка 1-175н
Эл. почта: 65535828358@yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 а кв. 111 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5

Данные собственника: Терехина Э.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,3	1,8			+24°	+22°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совмещенный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Терехина Э.А. Терехина
2. Иванов А.А. Иванов
3. Ромов С.С. Ромов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 6555158, г. Черногорск, ул. Калинин 1-17(и)
 Э-почта 89235826359@yandex.ru
 Телефон: 8-90-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг. 2022 г.

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 82 кв. 110 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж Б. этаж 2

Данные собственника: Екимова В.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 430 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	2,1			+25 ⁰	+12 ⁰	
Ванная	1,4	1,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Екимова В.И.
 2. Иванов А.А.
 3. Ромов А.А.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655258, г. Черногорск, ул. Калинин 1-176н
 Эл. почта: 89235828358@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.10.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.В а кв. 108 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Бривашикина С.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410/рлд. Ст. 35.04.2014г.) + О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,9			+24°	+22°	
Ванная	0,3	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Бривашикина С.А. Урлф
- Нис А. Д. Урлф
- Рамов А.А. Рамов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176м
 Эл. почта 89235838359@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 12 кв. 103 подъезд 7

Этажность дома; (этаж. жилого) помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Мирош Ф.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 24.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на оход в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,5			+24°	+12°	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мирош Ф.И. 
2. Ник. А.А. ПП
3. Рашидов С.В. Рашидов

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 855156, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176и
 Эл. почта: 89235828350@yandex.ru
 Телефон: 5-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг. 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8а кв. 98 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 3

Данные собственника: Трашукова И.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	1,0			+25 ^{±0,5}	+22 ^{±0,5}	
Ванная	0,7	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Трашукова И.В. И.В.

2. Иванов И.И. И.И.

3. Ромов А.А. А.А.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1-17/бн
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции.

06.10.2023 г.

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8 а кв. 93 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Тригунский Т.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.06.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,1	2,6			+24°	+12°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тригунский Т.Т. Тригунский
 2. Николаев И.И.
 3. Романов А.А. Романов

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинин 1-175н
 Эл почта: 89225828338@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг 2023,

г. Черногоorsk

Район города: Республика Кавказ, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Космонавтов д. 8а кв. 88 подъезд Б

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5

Данные собственника:

Сивовские А.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) в О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,7	0,5			+25°	+22°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сивовские А.А.

Виз

2. Или А.А. Ил

3. Ромов А.А.

Ромов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногогорск, ул. Казвинина 1-176н
 Эл. почта: 8523582835@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг. 2023 г.

г. Черногогорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногогорск

Адрес жилого помещения: г. Черногогорск ул. Космонавтов д. 8 а кв. 86 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника: Каминорова И.Е.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) и О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с:		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Нарушения температур. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	0,6			+24°	+22°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

Ф.И.О и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Каминорова И.Е. Иванов

2. Иванов И.И.

3. Ромов А.А. Иванов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176и
 Эл. почта: 89235528359@yandex.ru
 Телефон: 8 50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Август 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов д. 84 кв. 85 подъезд Б

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж №, этаж 4

Данные собственника: Шажимова С.Ю.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410п ред. от 13.04.2014г.) - О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+25°	+22°	
Ванная	1,1	1,1					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шажимова С.Ю. *подпись*
2. Мис Н.А. Проф.
3. Рамов А.А. Элект.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна I 175н
 Эл. почта: 6523582835@yandex.ru
 Телефон: 3-60-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.02.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.89 кв. 80 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 2

Данные собственника: Засорин В. В.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 418 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,3			+25°	+22°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ИМО и подписи, присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Засорин В. В. [подпись]

2. [подпись]

3. [подпись]

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-2764
 Эл. почта 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг. 2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Уанасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 а кв. 76 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: 3-й этаж 1

Данные собственника: Нагорнова Т.Д.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на выходе в вент. канал, м/с:		Расход воздуха на выходе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			+24°	+22°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Нагорнова Т.Д.

2. Мли Д.А.

3. Раков А.В.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1 (Л/Т/М)
Эл. почта: 8023582835@yandex.ru
Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 06. Ак. 2023.

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8.а кв. 15 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 3, этаж 1

Данные собственника: Мазюшицкий С.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Нарушения температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня					+27 ⁰	+20 ⁰	<i>присущее</i>
Ванная	1,1	1,2					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Мазюшицкий С.А.

Ромов С.В.

Ромов С.В.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655358, г. Черногорск, ул. Калашникова 1-1/бн
 Эл. почта 89235826359@yandex.ru
 Телефон: 8-90-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг. 2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов д.В а кв. 70 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4

Данные собственника:

Курочкин А.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. №410(ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,5			+24°	+22°	
Ванная	1,2	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФМО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Курочкин А.А.* *ФМО*

2. *Ни А.А.*

3. *Рашов А.А.*

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176а
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг. 2013 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 а кв. 67 подъезд 5

Удобность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3

Данные собственника: Байрам Т.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) - О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Нарушения температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,4			+25°	+22°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Байрам Т.А. Байрам
 2. Ромов А.А. Ромов
 3. Ромов А.А. Ромов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинин 1-27/м
Эл. почта: 89235878359@yandex.ru
Телефон: 8-30-58

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции.

об. №2 303

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8 а кв. 58 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Самоевский И.Р.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановлению РФ от 18.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Температ. Воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	1,0/0,9	0,2/1,0			+24°	+22°		
Ванная	0,4	0,6						
Туалет								
Совместный С/У								

Ф.И.О и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мадринко И.А. И.М.
2. Безруцкий О.И. О.И.
3. Самоевский И.Р. И.Р.

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8391215-33-19

АКТ №

06. Авг 2017 г.

г. Черноморск

Район города

Адрес жилого помещения г. Черноморск ул. Коммунальщиц 56 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника: Шевцово ВП

Телефон собственника

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,6	1,7			+25°	+22°	
Ванная							
Туалет							
Совместный СУ	1,3	1,2					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадринко АА [подпись]

2. Безденежных СР [подпись]

3. Шевцово ВП [подпись]

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Матвеева, 1-176н
Эл. почта: 89235821118@yandex.ru
Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 06. № 3 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Новомошавтов Вел кв. 85 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: 4 этаж

Данные собственника помещения (ФИО): Замесовой ЕС

Телефон собственника: _____

Основания проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 [ред. от 15.04.2014г.] «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,9	2,0			+24°	+22°	
Ванная	0,7	0,9					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шурин А.А. Акт

2. Безруков О.А. Акт

3. Замесовой ЕС 

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия, 655158 г. Черногоorsk, ул. Калинина, 1-176н
Эл. почта 88235822359@yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг. 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk

ул. Коммунаров д. 86 кв. 53 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж

Данные собственника помещения (ФИО)

Зарямова Г.Е.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. Воздуха, С.	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	1,5	1,5			+24°	+22°		
Ванная								
Туалет								
Совместный С/У	0,4	0,5						

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Медведев И.А. Инж.
2. Безопасен О.А. Инж.
3. Зарямова Г.Е. Инж.

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна, 1-176н

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

сб. 18.03.2023 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Космонавтoв д. 80 кв. 50 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Федотова СР

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2021г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,7			+24 ^o	+12 ^o	
Ванная	0,5	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрина АА Иван

2. Безденягин СР Влад

3. Федотова СР СР

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия, 455158 г. Черногоorsk, ул. Калининна, 1-176н
Эл. почта 89235828359 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции.

06. апр. 2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космодемьянов д. 70 кв. 19 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж в. этаж 2

Данные собственника помещения (ФИО) Савица Р В

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,3			+24,0°	+22,0°	
Ванная	0,4	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мигурская АА АИ

2. Безопасный ОА ОА

3. Савица Р В Р В

**общество с ограниченной ответственностью
УК «Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна, 2-176н
 Эл. почта 89235828335@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

об. кв. 302-3

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космодемьянов д. 26 кв. 116 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 5, этаж 1

Данные собственника помещения (ФИО) Синцова И.В.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,4	2,8			+25°	+22°	ниже зависимо
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Щадринский А.В. Иванов
 2. Васильев О.А. Сидоров
 3. Синцова И.В. Синцова

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 650158, г. Черногорск, ул. Кавенниа 1-176а
Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
Телефон: 3 50 18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Дек. 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.в. 0 кв. 38 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Грибачова В.А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 430 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С.	Наружный температур. Воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,4			+24°	+22°	
Ванная	0,3	0,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шадрин А.А. Александр
- Безопасный О.А. Олег
- Грибачова В.А. В.А. Грибачова

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Кадмина 1-176м
Эл. почта: 89235828359 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. Авг. 2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 а кв. 36 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 3, этаж 3

Данные собственника: Кешова Г.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на вход в вент. каналах, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,0	1,2			+24°	+22°	
Ванная	0,6	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции.

1. Шадринский ИИ
 1. Безопасен ОИ
 1. Кешова Г.И. ✓

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1-176а
 Эл. почта 89235828359 @ yandex.ru
 Телефон 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8 кв. 33 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника: Зярева Т.А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 430 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Температ. наружного воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	-	-			+24°	+22°	Засорены отстойники
Ванная	1.3	1.3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Младриков И.И. 
2. Безменков О.А. 
3. Зярева Т.А. 

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176и
Эл. почта 89235878359 @ yandex.ru
Телефон: 8-80-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции.

сб. 06.02.2023 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Космонавтов д.8 кв. 29 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Идреево ИИ

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) - О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,4			+24°	+22°	
Ванная	0,9	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадрица ИИ Андрей

2. Безлегасин СВ Олег

3. Идреево ИИ Идреево

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Росдм 605158, г. Черногорск, ул. Калинина 1-170н
 Эл. почта 89235828259 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 06.08.2023 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.в. а кв. 28 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Абуоматова ИА

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Нарушение температур. Воздуха, С	Примечание	
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне				
Кухня	0.5/0.7	0.6/1.5			+24°	+22°		
Ванная	0.9	1.1						
Туалет								
Совместный С/У								

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шадринов АА _____
- Безделовский ОА _____
- Абуоматова ИА _____

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-370а
 Эл. почта: 09235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

об. 062 2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 24 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Губарь О.В.

Телефон собственника _____

Основания проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Нарушения температур. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,5	0,7			+24 ⁰	+22 ⁰		
Ванная								
Туалет								
Совместный С/У	1,6	1,6						

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Матвеев А.А. Губарь
 2. Вознесенский С.А. Губарь
 3. Губарь О.В. ✓ Губарь

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Халанина 1-176н
 Эл. почта: 8H285828158@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

об. обг 2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 3 а кв. 23 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Самшова ВП

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 15.08.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1.1 / 1.3	1.5 / 1.5			+25°	+12°	
Ванная	0.4	0.6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шадриков АА Жнец

2. Безгалицкий ОА Инженер

3. Самшова ВП ✓ Самшова

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1, 176н
 Эл. почта 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06.06.2023,

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 а кв. 14 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Барамова ЕВ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			+24 ^o	+22 ^o	
Ванная	0,7	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФЧО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мазурова АА инж
 2. Безделкин ОА инж
 3. Барамова ЕВ инж

общество с ограниченной ответственностью

« Лидер »

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинин 1-17/м

Эл. почта 89235828359@yandex.ru

Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

сб. 16.03.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 9 кв. 12 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4

Данные собственника: Иванова О.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1.0</u>	<u>1.5</u>			<u>12.4</u> ^D	<u>12.2</u> ^D	
Ванная							
Туалет							
Совместный СУ	<u>0.5</u>	<u>0.9</u>					

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Игнатьев А.А. Инж

Будилкин О.А. Инж

Иванова О.В. - Иванова

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинин 2-176и
 Эл. почта: 89235628359 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

об. № д.В.2, 3

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.В. д кв. н подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: здание 4 этаж 4

Данные собственника: Величкина ОН

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановлению РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,5			+24 ⁰	+22 ⁰	
Ванная	1,3	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шарина ОВ
 1. Величкина ОН
 1. Величкина ОН

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 855156, г. Черногорск, ул. Калинина 1, 17/бн
 Эл. почта 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

06. 06. 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 0 кв. 4 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника Гурлишино ГА

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 18.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	1,2			+24°	+22°	
Ванная	0,6	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Медведев АА Акуф
 2. Березин ОА Офан
 3. Гурлишино ГА

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Нагайкина 1-176а
 Электронная почта 88235828359 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 07.08.2013

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8Б кв. 116 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника:

Юренина И.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановлению РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,4			+24°	+20°	
Ванная	0,3	0,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Юренина И.А. И.А.

2. Иванов И.И. И.И.

3. Романов В.В. В.В.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1-176н
 Эл. почта 8823582@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

От. Акт 3
202

г. Черногоorsk

Район города: Республика Кавказ, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 Б кв. 113 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 3, этаж 3

Данные собственника:

Хомашова Н.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная темперет. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,5			+24°	+20°	
Ванная	0,7	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Хомашова Н.А. Н.А.
 2. Иванов И.И.
 3. Петров В.В. В.В.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1-170н
Эл. почта: 89235838359 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 19.02.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8Б кв. 108 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Лукашевский В.Е.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на выходе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на выходе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,6			+25°	+10°	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Лукашевский В.Е. Инсп.

2. Иванов И.И. Инсп.

3. Раинов Д.В. Инсп.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 355158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176а
 Эл. почта 80225828358@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07. АВР 2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.86 кв. 107 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: всего 5, этаж 1

Данные собственника: Богданова Л. С.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 430 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	0,7			+24°	+10°	
Ванная	0,6	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Богданова Л. С. Иванов
 2. Иванов Л. С. Иванов
 3. Рябов Л. С. Рябов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия 655158, г. Черногорск ул. Валентина 1-176а
Эл. почта 89235828259 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 18.06.2023 г.

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8Б кв. 105 подъезд 8

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника: Людмила В.А.

Телефон собственника

Основания проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2024г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Нарушения температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,4			+24°	+20°	
Ванная	0,3	0,3					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Людмила В.А. Лидер

2. Иван А.И. Иванов

3. Роман А.И. Иванов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 555158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176а
 Электронная почта: 8923582835@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от А.В.Е. 2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8Б кв. 101 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4

Данные собственника

Арешимова С.И.

Телефон собственника

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	0,9			+24°	+20°	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФЧО и подписки, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Арешимова С.И.
- И.И.И. И.И.И.
- Ремцов А.И. Саков

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Маленко 1-176н
 Эл. почта: 83255878359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 86 кв. 100 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: общей 4

Данные собственника: Зайцева В И

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на выходе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на выходе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Бухта	1,5	1,7			+24 ⁰	+10 ⁰	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Зайцева В И
- Ма И И
- Рясов А А

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Каленкина 1-175а
Эл. почта 89235828359@yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 07.06.2023 г.

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8Б кв. 98 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Добкина Н.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная темпер. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	0,6			+24°	+10°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Добкина Н.А. Д
 2. Иванов А.А. И
 3. Ранов А.А. Р

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655138, г. Черногоorsk, ул. Хавинкина 1-176н
Эл. почта 80229828359@yandex.ru
Телефон: 8-50-18.

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

О.Г. А.В. 2023.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 Б кв. 96 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей 3, этаж 3

Данные собственника: Егоров А.Е.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410г ред. Ст 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>0,6</u>	<u>0,8</u>			<u>+24°</u>	<u>+10°</u>	
Ванная	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Егоров А.Е.
- Или А.И. Шип
- Раилов А.И. Банд

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-17/11
 Эл. почта: 89231582835@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 16.02.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 85 кв. 95 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 3, этаж 2

Данные собственника: Александрова М. Д.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 18.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. Воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	0,8			+24°	+10°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Александрова М. Д. Ф.И.О.
 2. Николаев А. А. Ф.И.О.
 3. Романов А. А. Ф.И.О.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 555358, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-17/м
 Эл. почта 88235828359@yandex.ru
 Телефон: 8-60-18

АКТ №

Проверки состояния анутриквартирной вентиляции

07. Авг 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Космонавтов д. 8Б кв. 93 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 2

Данные собственника:

Тоурманов Е.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. 07.15.2018г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. Воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,4			+23°	+20°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совмещенный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния анутриквартирной вентиляции:

1. Тоурманов Е.А. Тоур

2. Али Ш.Ш. Алиф

3. Рамонов А.А. Рамонов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176н
Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07. Август 2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Кавкази, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Космонавтов д. 5 кв. 92 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника:

Роскожица В.А.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. №4101 ред. от 15.04.2014г.) - О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,3			+25 ^{±0}	+20 ^{±0}	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Роскожица В.А. Владелец

Мис. А.А. Флеф

Роскожица В.А. Владелец

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинин 1-176н
 Эл. почта: 8923582835N@yandex.ru
 Телефон: 3-50 18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.08.2017

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов д. 35 кв. 90 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажи: 1

Данные собственника: Григорьевская М.К.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановлению РФ от 24.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) - о мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,8	1,0			+24°	+10°	
Ванная	0,8	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Григорьевская М.К. Вент.
- Мед. С.А.
- Раилов А.А. Вент.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176а
Эл. почта 89235828359 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции.

от 18.02.2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 Б кв. 86 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажи 3, этаж 4

Данные собственника:

Евдокимов С. В.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от (14.05.2013) № 410 ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Нарушения температур. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,7			+24°	+20°	
Ванная	1,6	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Евдокимов С. В. С. В. Евдокимов

2. Иванов И. И. Иванов И. И.

3. Раков И. А. Раков И. А.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия 655158, г. Черногоorsk, ул. Малинина 1-175и
 Эл. почта 89235828330@yandex.ru
 Телефон: 3-56-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 07.06.2013

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 85 кв. 83 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Савиник Н.Ю.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,3			+25°	+20°	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

Ф.И.О и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Савиник Н.Ю. *Н.Ю. Савиник*

2. *Н.А. Савиник*

3. *Романов А.А. Савин*

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655358, г. Черногорск, ул. Кавенна 1-176а
 Эл. почта 89235428359 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 18.02.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 86 кв. 8F подъезд б

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 3, этаж 3


Данные собственника: Моманова Р В

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	0,8			+24°	+20°	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Моманова Р В 
- Иванов И И
- Ромов А А Ванев

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176н
 Эл. почта: 89225828359@yandex.ru
 Телефон: 8 50 18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 07.06.2023 г.

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов д. 86 кв. 81 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Мизеровская Л.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,5			+24°	+20°	
Ванная	0,8	0,7					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мизеровская Л.Т. Мизеров
 2. М.А. Мизер
 3. Ромов А.А. Давков

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 555358, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176н
 Эл. почта: 5523583355@yandex.ru
 Телефон: 8 50 18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07. АВР 2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk, ул. Космонавтов д. 85 кв. 80 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника _____

Терасимкина М.А.

Телефон собственника _____

Основание проверок: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410, п.4д, Ст. 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,0</u>	<u>1,8</u>			<u>+23°</u>	<u>+20°</u>	
Ванная	<u>0,9</u>	<u>0,8</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Терасимкина М.А. Терасимкина

2. Не. Н. Н. Неф

3. Раиов Н.Н. Раиов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655154, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176н

Эл. почта: 89225826559@yandex.ru

Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 06.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 85 кв. 78 подъезд 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 2

Данные собственника: Тосшев М.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	2,1			+24 ^o	+20 ^o	
Ванная	1,1	1,5					
Туалет							
Совместный С/у							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тосшев М.И. 

2. Иванов И.И. 

3. Рачев А.А. 

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1-17бн
 Эл. почта 89235828359 @ yandex.ru
 Телефон: 3 50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 07.06.2023 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Космонавтов д.85 кв. 75 подъезд Б

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника: Лукманова М.И.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на выходе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на вход в вент.канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	1,1			+25°	+20°	
Ванная	1,5	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФМО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Лукманова М.И. Мухом
- Иванов А.А. Иван
- Раилов А.А. Вороб

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, Черногорск, ул. Калининна, 1-176н
 Эл. почта 89225822359 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 10.06.2023 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 88 кв. 72 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника помещения (ФИО): Евтухова Т.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановлению Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,1			+24°	+10°	
Ванная	0,8	0,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ни Д.А.

Ни Д.А.

2. Раков А.А.

Раков

Евтухова Т.А.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176м
Эл почта 8923583835@yandex.ru
Телефон: 8-90-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от Акт 3
2013

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8Б кв. 70 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника: _____

Солдатова Ю. А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,4			+25 ^{±0}	+20 ^{±0}	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Солдатова Ю. А.
2. Мис. И. И. И. И.
3. Ремов И. И. И. И.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 2-176а
 Ял почта 8823582835@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от № 062 от 3 / 2016 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск: ул. Космонавтов д. 8Б кв. 69 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажом 4

Данные собственника: Мурзакишов Н.О.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления [Ф от 14.05.2013]г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) и О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>			<u>+24°</u>	<u>+10°</u>	
Ванная	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подпись, присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Мурзакишов Н.О. мастер
Рис С.А. мастер
Рашидов С.А. мастер

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Каминка 1-136а
Эл. почта: 89235828259 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.06.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 8Б кв. 68 подъезд 5

Этжность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника:

Морозовские Т.Н.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410I ред. От 25.04.2014г. « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, °С	Наружная температ. Воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	0,8			+24°	+10°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Морозовские Т.Н.

2. Рябов А.А.

3. Рябов А.А.

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Каленика 3-176н
 Эл. почта: 80235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 16.02.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Космонавтов д. 85 кв. 65 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 2

Данные собственника: Алексеева М.И.

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Надужьяе температур воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	1,3	1,8			+24°	+20°	
Ванная	1,5	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Алексеева М.И. *[подпись]*

2. Плюс Н.В. *[подпись]*

3. Рассов А.А. *[подпись]*

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Маленкина 1-176а
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 07.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 38 кв. 63 подъезд 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Аберин В. А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,5	0,5			+24°	+10°	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Аберин В. А. ЗМУ

2. Или А. А. ЗМУ

3. Романов А. П. ЗМУ

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Ресон, 555158, г. Черногорск, ул. Калинин 1-176
 Электронная почта: 89235826359@yandex.ru
 Телефон: 8-90-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.06.2023 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 85 кв. 55 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника:

Маршарова ЕА

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на выходе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание	
	При открытой ставне	При закрытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне				
Кухня	<u>0,5/0,6</u>	<u>0,5/0,5</u>			<u>+25°</u>	<u>+20°</u>		
Ванная								
Туалет								
Совместный санузел	<u>0,4</u>	<u>0,5</u>						

Ф.И.О. и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Маршарова ЕА Маш

2. Шадурская ОА Андр

3. Ведущий ОА Ольга

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинин 1-176а
 Эл. почта 89235828358@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 06 Авг 2013

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 Б кв. 56 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 7, этаж 4

Данные собственника: Бабурин АИ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,6	1,0			+25 ⁰	+10 ⁰	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	0,5	0,5					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бабурин АИ _____

2. Медведев АА _____

3. Будяков С.А. _____

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-176н
 Эл. почта 89235828359 @ yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.08.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 Б кв. 91 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Бабурин АИ

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования »

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Внешняя температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,5			+25°	+20°	
Ванная	0,5	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшим при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции

1. Бабурин АИ

Подпись

2. Шадрица АА

3. Безруков АА

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-175н
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 17.06.2017 № 3

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 Б кв. 53 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Безруцова ВП

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	1,4	0,9			+24 ⁰	+20 ⁰		
Ванная	0,4	0,5						
Туалет								
Совместный санузел								

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Безруцова ВП _____

2. Шадриков РВ _____

3. Безруцкая ОА _____

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинина 1, 175а
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 07. АВ от 2023 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск: ул. Космонавтов д. 8 кв. 48 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Багаева ПП

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 18.05.2013г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,8			+24°	+20°	
Ванная	0,4	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Багаева ПП

✓ Багаев

2. Александров АА

Александров

3. Багаева ОА

Багаева

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия 655158, г. Черногорск, ул. Маланова 1-176а
 Вл почта 89235828359 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.06.2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.б 5 кв. 47 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 1

Данные собственника: Космешко АА

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410/пд. От 15.04.2014г. - О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание	
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке				
Кухня	0,5 / 1,2	0,9 / 1,5			+25°	+20°		
Ванная								
Туалет								
Совместный С/У	0,4	0,5						

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Космешко АА
2. Шадурин АА
3. Безруков ОА

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1-170н
 Эл. почта: 89235828533@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от. № 3 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. № 5 кв. 43 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника: Вейсман ВР

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. Воздуха, С.	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,6	1,0			+25°	+20°	
Ванная	0,5	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Вейсман ВР Иван
Михайлов АА
Вейсман ОА

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинин 1-176а
 Эл. почта 8823582835@yandex.ru
 Телефон: 3-50 18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от. № 207-3

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 Б кв. 40 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника: Жаммиева А.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410, ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. Воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	1,0			+25°	+10°	
Ванна	0,6	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Жаммиева А.В. Жаммиева А.В.

2. Шарипова А.А.

3. Ведеркин О.А.

**общество с ограниченной ответственностью
«Лидер»**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-170а
 Эл. почта: 89235828358@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от Авт 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk: ул. Космонавтов д.в. 5 кв. 24 подъезд 3

Этажность дома / этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Чаппишов ИВ

Телефон собственника: _____

Основания проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. Воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,8			+24°	+20°	
Ванная	1,0	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Чаппишов ИВ 

2. Медведев А.А. Инж

3. Вознесенский О.А. Инж

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россиа, 655154, г. Черногорск, ул. Надыкина 1-176а
Эл. почта 8823542@359 @ yabdefk1.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07. Аве. 2023

г. Черногорск

Район города: Послужбина Какоев, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.8 Б кв. 23 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж с. этаж 3

Данные собственника: Коробцова ИС

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410(ред. От 15.04.2014г.) - О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	5,0	5,0			+24°	+10°	закрыто на зиму
Ванная							
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Коробцова ИС ИС
 2. Иванов ИИ
 3. Будяков ОА

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 355138, г. Черногоorsk, ул. Калинин 1-176а
Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
Телефон: 2-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 07.08.2017 г.

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 Б кв. 21 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 3, этаж 2

Данные собственника: Морачинский В.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,7	1,8			+24°	+10°	присущее
Ванная	0,5	0,6					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Морачинский В.А.

2. Морачинский В.А.

3. Безруцкий С.А.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1, 17/1а
Эл. почта: 8923582835@yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.06.2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.8 15 кв. 20 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Василова С.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. Ст 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Туалет	1,1	1,3			+23°	+10°	
Ванная	1,2	1,1					
Туалет							
Совместный С/У							

Ф.И.О и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Василова С.И. 
- Шмурманов А.А. АИИ
- Васильев С.А. АИИ

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 605358, г. Черногорск, ул. Калинина 1-176и
Эл. почта 89235828559 @ yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от. № 2 от 2013 г.

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения г. Черногорск: ул. Космонавтов д. 5 кв. 18 подъезда 2

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж с. этаж 1

Данные собственника: Визуно ЮВ

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Надземная температур. воздуха, С	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,0			+24°	+20°	
Ванная	1,2	1,3					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Визуно ЮВ 13.04

2. Шаймуратов И. А.

3. Визуно ЮВ

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калинина 1-170н
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 5-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от № 3 2023

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д.в. 15 кв. 17 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника: Жонова СВ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температ. воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,6			+24°	+20°	
Ванная	1,2	1,2					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Жонова СВ Трапезин
 2. Шадриков АА Жуков
 3. Безуглов ОА Степанов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинин 1, 176а
 Эл. почта: 8923582835@yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от И.И. Иванова от 3

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д.в. 5 кв. 15 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника:

Знаменщикова И.И.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,3			+24°	+20°	
Ванная							
Туалет							
Совместный С/У	0,7	0,5					

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Знаменщикова И.И. + Знач
- Шарипов А. А.
- Возделов О.А.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россиа, 655158, г. Черногорск, ул. Кавказина 1-176н
Эл. почта: 89235828355 @ yandex | ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от № 203-3

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 5 кв. 12 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж 4

Данные собственника: Демисов СВ

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная темпер. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставне	При открытой ставне	При закрытой ставне	При открытой ставне			
Кухня	0,5	1,5			+23°	+20°	
Ванная	0,5	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ИМО и подлпик, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Демисов СВ 

2. Шадрин Н Александр

3. Безденгеев ОА 

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1-175и
 Вл.пакета 85225828358 @ yandex.ru
 Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от № 202 3

г. Черногоorsk

Район города: Республика Хакасия, г. Черногоorsk

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 Б кв. 9 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника:

Васоводимо В.В.

Телефон собственника:

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С	Наружная температура воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	<u>0,4</u>	<u>0,6</u>			<u>+25°</u>	<u>+20°</u>	<u>поставлены заглушки</u>
Ванная	-	-					
Туалет							
Совместный (С/У)							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

Васоводимо В.В. ✓ Ваш
Машкина И.И. Инж.
Берберкина О.А. Инж.

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655358, г. Черногорск, ул. Валентина 1-175а
Эл. почта: 8923582@359@mail.ru
Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07. Авг 2023

г. Черногорск

Район города: Республика Хакасия, г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов д. 8 кв. 8 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж 3

Данные собственника: Трифонова Е.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. Ст. 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	-	-			+24°	+20°	<u>закрыто</u> <u>обогрев</u>
Ванная	0,5	0,7					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Трифонова Е.И. Трифонова Е.И.

2. Викторова О.А. Викторова О.А.

3. Мадрица Н.А. Мадрица Н.А.

общество с ограниченной ответственностью

« Лидер »

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Калининна 1-176н

Эл. почта 89235828335@yandex.ru

Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.10.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 6 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 2

Данные собственника: Савчев ОМ

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) - О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня					24°	120°	нет обнаружено куп. газификация
Ванная	1,6	1,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Савчев ОМ _____

2. Мадрицев АА _____

3. Безуглов ОА _____

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калининна 1-176н
Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
Телефон: 3-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от АВг 2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск: ул. Космонавтов д.В 15 кв. 4 подъезд 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Хушишова АА

Телефон собственника: _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 18.05.2013г. № 410 (ред. от 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,5			+24°	+12°	присуща вальжице
Ванная	0,7	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Хушишова АА Хушиш

2. Владимир АА Жуков

3. Владимир АА Степанов

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногорск, ул. Калинин 1-176н
 Эл. почта: 89235828359@yandex.ru
 Телефон: 5-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

07.10.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск, ул. Космонавтов д.8 Б кв. 3 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника: Косовичева ИВ

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 18.05.2013г. № 410(ред. Ст 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	4,1			+25°	+22°	
Ванная	0,9	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствующих при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Косовичева ИВ Косович
 2. Мадрича ИВ
 3. Безрукова СВ

**общество с ограниченной ответственностью
« Лидер »**

Россия, 655158, г. Черногоorsk, ул. Каланина 1-1704
 Эл. почта: 8923582835@yandex.ru
 Телефон: 8-50-18

АКТ №

Проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от авг 2023 3

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногоorsk ул. Космонавтов д. 8 кв. 2 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

Данные собственника Жогагьева ИИ

Телефон собственника _____

Основание проверки: согласно Постановления РФ от 14.05.2013г. № 410 (ред. От 15.04.2014г.) « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,2	1,4			124°	120°	
Ванная	0,4	0,6					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Жогагьева ИИ Иванов ИИ
 2. Шарипов ИИ
 3. Васильев ИИ

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 640077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.5б, офис 348

E-mail: 2153119@mail.ru

Телефон: 8(991)215-33-19

АКТ №

07.авг 2023г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 62 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5

Данные собственника: Боголюбова С.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на вход в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,1	1,1			+25	+20	
Ванная	0,8	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФНО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутренней вентиляции:

1. ИИ ИИ ИИИ

2. Рашидов А.А. Рашидов

3. Боголюбова С.А. Боголюбов

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия 640077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.06.2013

г. Красноярск

Район города _____

Адрес жилого помещения г. Красноярск ул. Советская д. 37 кв. 59 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника:

Волорина З.Н.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 18-07/17-05 от 14 июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на вход в вент.канал м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,4	0,4			+25	+30	
Ванная	0,7	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Иванов И.И.*

2. *Петров А.А. Каню*

3. *Волорина З.Н.*

[Подпись]

общество с ограниченной ответственностью
«ЛИДЕР»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@lider.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.08.2013

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 57 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5; этаж 4

Данные собственника: Беспамятова Н.А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м³/ч		Температура воздуха внутри помещения, С	наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,7	0,7			+25	+10	
Ванная	0,6	0,6					
Туалет							
Совместный СУ							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мис Н.С. Мис

2. Раилов А.А. Раилов

3. Беспамятова Н.А. Мис

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.16, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

04.авг 2013.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 54 подъезд 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: угловой 5, этаж 3

Данные собственника:

Марганова Т.А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» №14-07/17-05 от 14 июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на вход в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,2			+25	+20	
Ванная	0,9	1,2					
Туалет							
Совместный санузел							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ильин С.В.

2. Раилов А.А. Раилов

3. Марганова Т.А. Ильин

общество с ограниченной ответственностью

« Л И Д Е Р »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.65, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: +7(391)215-33-19

АКТ №

07.авг 2013

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 41 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3

Данные собственника

Каримов А.Т.

Телефон собственника _____

Основание проведения: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2012г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечания
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,8	1,2			+25	+20	
Ванная	0,9	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния интравентиляторной вентиляции:

1. Мухоморов А.В.

2. Ромов А.В. Бакот

3. Каримов А.Т. Хол

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Малюкова, д.66, офис 348

Е-майл: 215.3319@lida.ru

Телефон: 8(391)215 33 19

АКТ №:

07. авг. 2023.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 37 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3

Данные собственника: Немцов Д.А.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УИ «Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С.	Наружная температур. Воздуха, С.	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Жилая	0,8	0,8			+25	+20	
Ванная	1,5	1,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Немцов Д.А. Немцов

2. Немцов Д.А. Немцов

3. Немцов Д.А. Немцов

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия 660077, г. Красноярск, ул. Молодова, д.05, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)315-33-19

АКТ №

04.авг 2023

г. Черногорск

Район города

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 35 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: здание 5, этаж 2

Данные собственника:

Бокшишова Н.И.

Телефон собственника:

Описание проверки: договор с ООО УУ «Лидер» № 14-07/17-03 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Карманная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			+25	+20	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФМД и подписки, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Иванов И.И.*

2. *Ромов И.И. Романов*

3. *Бокшишова Н.И.*

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.авг 2013

г. Красноярск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Красноярск ул. Советская д. 37 кв. 34 подъезд 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 2

Данные собственника:

Александр А И

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УИ «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Нормативная температур. воздуха, С	Примечания
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,9	1,1			+25	+20	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФЕО и подпись, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. *Иван А.А. Иванов*

2. *Ромов А.А. Ромов*

3. *Александр А И*

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия 660077, г. Красноярск, ул. Малюкова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.06.2013

г. Красноярск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Красноярск ул. Советская д. 37 кв. 29 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5

Данные собственника

Гурьякин Р.С.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «18» июля 2012г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			+25	10	
Ванная	0,8	0,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Гли С.Ф. Гли

2. Раков С.В. Раков

3. Гурьякин Р.С.

Гли

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 341

E-mail: 7153219@mail.ru

Телефон: 8(991)215-31-10

АКТ №

07.06.2023

г. Черногоorsk

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Советская д.37 кв. 27 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

Данные собственника: Серебрякова Н.Ю

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,5	1,5			+25	40	
Ванная	0,4	0,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ми А.А. М.

2. Романов А.В. Занков

3. Серебрякова Н.Ю. (подпись)

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 600777, г. Красноярск, ул. Молокова, д.56, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.06.2017

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 23 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 3, этаж 2

Данные собственника: Белова Н.В.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05-от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,9	1,1			+25-26		
Ванная	1,0	0,9					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавшие при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Иванов И.И.
2. Раиов Абдурахманов
3. Белова Н.В.

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д/б, офис 348

E-mail: 2153319@yandex.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

04. авг 2013

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 21 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 3 этаж 3

Данные собственника: Лимошенко Н.С.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14 07/17-05 от 14 июля 2012г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			+25	t _н	
Ванная	0,4	0,4					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Иванов А.А.

2. Раилов А.А. Раилов

3. Лимошенко Н.С.

общество с ограниченной ответственностью

« ЛИДЕР »

Россия, 650077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.56, офис 348

E-mail: 2153119@yandex.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.06.2023

г. Черногогор

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногогор ул. Советская д. 37 кв. 20 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения, этаж 5, этаж 2

Данные собственника: Челмухов В.В.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 18-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	2,4	3,1			+24	+10	
Ванная	2,2	2,5					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Или С.С. Или

2. Рябов А.И. Рябов

3. Челмухов В.В. Или

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молодцова, д.66, офис 348

E-mail: 2153339@mail.ru

Телефон: 8(393)215-33-19

АКТ №

07.авг 2017

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 18 подъезд 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника: Крамникова О.В.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17.05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент канал, м/с		Расход воздуха на вход в вент канал, м³/ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температ. Воздуха С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	1,4	1,5			+24	+10	
Ванная	1,7	1,8					
Туалет							
Совместный С/У							

ФМО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Иванов И.И.

2. Раиов А.В. Яков

3. Крамникова О.В.

авг

общество с ограниченной ответственностью

« ЛИДЕР »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.46, офис 348

E-mail: 2153318@yandex.ru

Телефон: 8(391)225-33-15

АКТ №

от. обл. 2018

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 15 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения, этажей), этаж 5

Данные собственника: Нисенгазов А.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 18-07717-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. Воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. Воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>			<u>+21</u>	<u>+20</u>	
Ванная	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Али А.А. А.

2. Раисов А.А. Раисов

3. Нисенгазов А.М.

общество с ограниченной ответственностью

«ЛИДЕР»

Россия, 664077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.6б, офис 34И

E-mail: 2153319@leader.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.01.2018 г.

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 14 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника:

Петрушицкий В.В.

Телефон собственника _____

Основание проверки: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от «14» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	0,8	0,8			+24	+20	
Ванная	1,7	1,7					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Петрушицкий В.В.

2. Романов А.А. (Техник)

Петрушицкий В.В. (Петрушицкий)

общество с ограниченной ответственностью

«Лидер»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молодова, д.66, офис 348

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

04.06.2023г.

г. Чернышковск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Чернышковск ул. Советская д. 37 кв. 10 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 4

Данные собственника: Мостемцова Т.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО ВУ «Лидер» № 14-07/17-05 от «24» июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на вход в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой ставке	При открытой ставке	При закрытой ставке	При открытой ставке			
Кухня	1,1	1,4			+25	+20	
Ванная	1,0	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подписи, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мухоморов А.А.

2. Раилов А.А. Раилов

3. Мостемцова Т.А. Мостемцова

общество с ограниченной ответственностью

« Лидер »

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348

E-mail: 2153329@mail.ru

Телефон: 8(391)215-33-19

АКТ №

07.06.2023

г. Черногорск

Район города _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 37 кв. 6 подъезд 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

Данные собственника: Кривошелев С.И.

Телефон собственника _____

Основание проведения: договор с ООО УК «Лидер» № 14-07/17-05 от « 14 » июля 2017г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент.канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент.канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке	При открытой створке	При закрытой створке	При открытой створке			
Кухня	0,5	0,6			+ 24	20	
Ванная	0,9	1,0					
Туалет							
Совместный С/У							

ФИО и подпись, присутствующая при проведении работ по проверке состояния внутренней вентиляции:

1. Али С.И. Али

2. Рашид А.Ф. Рашид

3. Кривошелев С.И. С.И.