



Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

10 августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города:

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Колымаев д. 29 кв. 1 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

ФИО собственника помещения (ФИО): Решетова Светлана Владимировна

телефон собственника: 8 991-543-88-26

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,8	2	148	166	25	23° С	Решетова СВ
ванная							
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Решетова С.В.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

10 августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Колхозная* д. *29* кв. *8* п. *2*

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей *5*, этаж *2*

Данные собственника помещения (ФИО): *Терещин Евгений Владимирович*

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
<i>кухня</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>83</i>	<i>89</i>	<i>27</i>	<i>23 С°</i>	<i>Ремонт</i>
<i>ванная</i>							
<i>туалет</i>							
<i>совмещенный с/у</i>							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Терещин Е.В.*
-
-

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14. августа 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Колесников д. 29 кв. 10 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

данные собственника помещения (ФИО): Колесникова Людмила Владимировна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,8	2,0	155	173	26		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,6	0,9	51	18	26		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Колесникова Л.С. Иванов
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

И. Соболев 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Мичуринская д. 19 кв. 11 п. 1
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3
ФИО собственника помещения (ФИО): Михаил Роман Николаевич
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, C°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	11	13	85	101	27		Решетка имеет
ванная							
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михаил Р.Н.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 10. августа 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коллективная д. 19 кв. 15 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.

ФИО собственника помещения (ФИО): Маморова Софья Александровна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,7	1,9	147	165	26		Решетка нет
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,5	0,7	49	65	26		примочка нет

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Маморова С.А. Иванов
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 14 » августа 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калинина д. 29 кв. 20 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____


ФИО собственника помещения (ФИО): Качаева Наталья Владимировна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>1,7</u>	<u>1,9</u>	<u>133</u>	<u>149</u>	<u>28</u>		<u>Ремонт не выполнен</u>
ванная							
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Качаева Наталья Владимировна 
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 0100000000 202 3 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 29 кв. 25 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

данные собственника помещения (ФИО): Солодова Александра Тимуровна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,8	1	59	75	27		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,9	2,1	149	168	27		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Солодова А.Т. В.С.И.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

10 августа 2017 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. И.С. Немчинов д. 29 кв. 28 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Добряков Павел Андреевич

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>1,7</u>	<u>2</u>	<u>148</u>	<u>166</u>	<u>25</u>		<u>Ремонт</u>
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	<u>1,1</u>	<u>1,2</u>	<u>94</u>	<u>107</u>	<u>29</u>		<u>Ремонт</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Добряков П.А.
- _____
- _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

11 августа 2017 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кедровый д. 29 кв. 30 п. _____
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж _____
ФИО собственника помещения (ФИО): Тузуба Валентина Викторовна
Телефон собственника: _____
Наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	1	58	75	29		Ремонт шланг.
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1	12	75	98	29		Ремонт шланг.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тузуба В.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

И. А. Абрам 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 29 кв. 31 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 9, этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Зинуров Евгений Николаевич

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,5	1	100	155	28		Ранетки
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,9	1,2	66	100	28		Ранетки

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Зинуров Е.Н.
- _____
- _____



Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**И. Сурганова 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров 29 кв. 5 п. _____этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____ФИО собственника помещения (ФИО): Сурганова Татьяна Александровнателефон собственника: 8 925 3946679

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	27	Ремонтка подает	
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,5	0,7	42	58	27	Ремонтка подает	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сурганова Т.А.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« август » 2023 г.

г. Черногоorsk

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунаров д. 29 кв. 35 _____ п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Зубовский Иван Викторович

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>42</u>	<u>14</u>	<u>100</u>	<u>116</u>	<u>26,3</u>		<u>Работает</u>
ванная							
туалет							
совмещенный су	<u>1,3</u>	<u>15</u>	<u>107</u>	<u>123</u>	<u>26</u>		<u>Работает</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Зубовский И. В.
- _____
- _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

202 3 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 29 кв. 36 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 7 этаж 4

Данные собственника помещения (ФИО): Матвеев Владимир Владимирович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,8	2	155	173	29		Ранняя зима
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,6	1,9	139	155	30		Ранняя зима

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Матвеев В.В. _____
2. _____
3. _____

**Авангард-Т****общество с ограниченной ответственностью****«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**11 » августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 28 кв. 37 п. _____Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5ФИО собственника помещения (ФИО): Бухарева Анна Викторовна

Телефон собственника: _____

Наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,7	19	140	156	29		Решетка нет
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,4	16	34	50	30		Решетка нет

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бухарева А.В.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 29 кв. 45 п. _____

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Шандаров И. В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,5	1,7	124	140	29		Решетка засорена
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,6	0,8	50	66	29		Решетка засорена

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шандаров И. В. Шандаров И. В.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« август 2023 г.

г. Черногорск

адрес города: _____
адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальная д. 29 кв. 47 п. _____
этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____
ФИО собственника помещения (ФИО): Котурко Валерий Иванович
телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,7	1,9	140	156	29	32	Ремонтка
ванная							Масло
туалет							
совмещенный с/у	1,6	1,7	132	140	30	3	Ремонтка

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Котурко Валерий Иванович И.В. Котурко
- _____
- _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 августа 2017 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунистическая д. 28 кв. 48 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Фамилия и имя собственника (ФИО): Третьяков Виктор Петрович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	<u>1.6</u>	<u>1.8</u>	<u>132</u>	<u>148</u>	<u>28</u>		<u>Ремонт вент.</u>
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	<u>1.4</u>	<u>1.6</u>	<u>116</u>	<u>132</u>	<u>29</u>		<u>Ремонт вент.</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Третьяков В.П. 
- _____
- _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

10 августа 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Кемеровская* д. *29* кв. *50* п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей *5*, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): *Бончарова З.А. Анатольевна*

телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>124</i>	<i>110</i>	<i>28</i>		<i>Решетка intact</i>
ванная							
туалет							
совмещенный су	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>84</i>	<i>100</i>	<i>28</i>		<i>Решетка intact</i>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Бончарова З.А.* _____ *В.И. Шадрин*
- _____
- _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ Акт-202.3 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кедровая д. 29 кв. 51 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4

ФИО собственника помещения (ФИО): Бисерова А.И.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,7	1,9	140	156	28		Решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный су	1,8	2,0	148	166	31		

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бисерова А.И. _____
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

10 августа 2023 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунистическая д. 29 кв. 5А п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 9, этаж 4.


Фамилия собственника помещения (ФИО): Балашкина Л.В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	4,9	2,1	156	174	29		<u>Решетка закрыта</u>
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	4,8	2,0	148	166	28		<u>Решетка закрыта</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Балашкина Л.В. 
- _____
- _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

10.08.2017 2017 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Кемеровская* д. *29* кв. *54* п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей *5*, этаж *4*.

данные собственника помещения (ФИО): *Александр Александрович Шумков*

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<i>1,6</i>	<i>1,8</i>	<i>132</i>	<i>148</i>	<i>29</i>		<i>Ремонт</i>
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	<i>3,0</i>	<i>7,2</i>	<i>84</i>	<i>100</i>	<i>29,6</i>		<i>Ремонт</i>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Александр А. Ш.*
-
-

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**10 августа 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кедровая д. 19 кв. 11 п. _____этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1ФИО собственника помещения (ФИО): Мамонтова Елена Владимировна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	24		
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,5	1,7	124	140	25	продужит.	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мамонтова Е.В.
2. _____
3. _____

**Авангард-Т****общество с ограниченной ответственностью****«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**«август» 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов 29 кв. 68 п. _____Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.Полные данные собственника помещения (ФИО): Пирогова Анна Павловна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	26		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,8	0,9	58	74	27,5		Ремонт 12.07.2017

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Пирогова А.П. Пир-
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«август» 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кемеровская 19 кв. 68 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж _____

данные собственника помещения (ФИО): Бурдаков Д.И.

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>1,7</u>	<u>1,9</u>	<u>140</u>	<u>156</u>	<u>25</u>		<u>Ремонтка</u>
ванная							
туалет							
совмещенный ду	<u>0,9</u>	<u>1,4</u>	<u>74</u>	<u>95</u>	<u>26</u>		<u>Ремонтка</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Бурдаков Д.И. В. Блиш
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ август 2023

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 29 кв. 70 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Иванов Павел Иванович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,6	1,5	132	148	26	30	Работа недейт.
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1	1,2	84	100	27		Работа недейт.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Иванов ПИ
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 10/2017 2017 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Колосовская 29* кв. *75* п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей *5*, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): *Кобалицкий Виктор Александрович*

телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<i>1.6</i>	<i>1.8</i>	<i>132</i>	<i>149</i>	<i>27</i>		<i>разлика приду</i>
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	<i>1.7</i>	<i>1.9</i>	<i>140</i>	<i>156</i>	<i>28</i>		<i>принудит.</i>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Кобалицкий В.А.*
- _____
- _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

11. августа 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Новомосковский д. 19 кв. 74 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

ФИО собственника помещения (ФИО): Исрафилова В. И.

телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>2.1</u>	<u>2.2</u>	<u>161</u>	<u>176</u>	<u>27</u>		<u>Решетка подст.</u>
ванная							
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Исрафилова В. И.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 11.07.2023 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Лобановская д. 56 кв. 53 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Собольев Дмитрий Владимирович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,8	2	198	100		16	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,3	1,5	26	50		16	примечание 11.07.2023 г.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Собольев Д. В.
2. _____
3. _____



Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14. августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Современная д. 26 кв. 1 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____

ФИО владельца помещения (ФИО): Шумков Александр Александрович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	18	2	148	110		15	Ремонт в ванной
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	09	11	74	94		15	Ремонт в туалете

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шумков Александр Александрович
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

М. Абура 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Содовая* д. *86* кв. *49* п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____

ФИО собственника помещений (ФИО): *Иванов Иван Викторович*

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
<i>кухня</i>	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>	<i>50</i>	<i>60</i>		<i>17</i>	
<i>ванная</i>							
<i>туалет</i>							
<i>совмещенный санузел</i>	<i>0,7</i>	<i>0,9</i>	<i>58</i>	<i>74</i>		<i>77</i>	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Иванов Иван Викторович*
-
-



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия.660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14. августа 2022г.

г. Черногорск

Район города: _____

адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Совицкая д. 86 кв. 31 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____

полные данные собственника помещения (ФИО): Кузнецова Татьяна Александровна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,9	2,1	156	174			
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,8	2	148	166			ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кузнецова Т. А. И. Куз.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

14. августа 2023

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Солнечная д. 66 кв. 18 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

Имя собственника помещения (ФИО): Михаил Владимирович Николаев

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	14	46	110	132		16	приточу
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	13	1	66	84		16	приточу

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Николаев Д.И.
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16 августа 2027 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Солдатская д. 66 кв. 17 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Евменова Надежда Николаевна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	50	60		16	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,2	1,4	160	116		16	Ремонт не выполнен

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Евменова Н.Н. Евменова
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«11» августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Северная д. 66 кв. 14 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____.

Полные данные собственника помещения (ФИО): Мухоморова Елена Владимировна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132		17	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мухоморова Е.В.
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

14 » августа 2017 г.

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 66 кв. 69 п. 9

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Колесников Александр Александрович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,0	1,2	84	100	25	17	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,5	0,7	42	58		17	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Колесников А.К. Александр
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«14» июля 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Соборная д. 66 кв. 11 п. 1
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____
 Данные собственника помещения (ФИО): Михайлова Анна Ивановна
 Телефон собственника: _____
 Название проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня							НПТ
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,7	0,9	58	74		17	Ремонтка 17.07.2023

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михайлова А.И. С.И.И.
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 » август 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 66 кв. 7 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 3

ФИО собственника помещения (ФИО): Чиркова Ирина Ивановна

телефон собственника: _____

наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132			Результат нет
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,7	0,9	58	74		17	Результат неясно

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Чиркова И.И. И.И. Чиркова
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Чернышевский д. 46 кв. 5 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Васильева Ирина Александровна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,6	1,8	132	148		16	Ремонт 14.07
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,8	1	66	84		16	Ремонт 14.07

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Васильева И. И. И. Васильева
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции


№ обсчета 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Селиванов д. 86 кв. 68 п. 9
Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3.
ФИО собственника помещения (ФИО): Ворошилов Андрей Николаевич
Телефон собственника: _____
Наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,3	1	66	84		16	Ремонтные работы
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,4	0,6	34	50		16	Ремонтные работы

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ворошилов А.Н. 
2. _____
3. _____



Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

М. Абрамова 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Свердлова д. 66 кв. 71 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

ФИО собственника помещения (ФИО): Абрамова Мария Ивановна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня							
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,6	0,8	30	66		17	Ремонт вент.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Абрамова М.И. Абрамова
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 06/2023 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 36 кв. 74 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 4

Данные собственника помещения (ФИО): Свиридов Александр Владимирович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,6	18	132	148		16	Ремонт в туалете
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,5	0,7	42	58		16	Ремонт в ванной

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Свиридов А.В. Свиридов
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ августа 2023 г.

г. Черногорск

Имя города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 31А кв. 40 п. _____
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____
 ФИО собственника помещения (ФИО): Тришорачинская Елена Владимировна
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2,3	2,5	190	206	27	18°	Ремонтка не!
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,4	0,6	34	50	28		Ремонтка не!

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тришорачинская Е.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Биробиджан 2023 г.

г. Черногорск

Адрес города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальная д. 31А кв. 99 п. _____
Этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3
ФИО собственника помещения (ФИО): Бердусов И.Р.
Телефон собственника: 8 995 133 81 68
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	30	66	26,6		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,5	0,7	42	58	27		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бердусов И.Р.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск 2023 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Моложова д. 31А кв. 57 п. 3

Этаж дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5.

ФИО собственника помещения (ФИО): Ромашов А.С.

Телефон собственника: 8 913 244 66 53

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,2	1,4	100	116	26		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1	1,2	84	100	27		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ромашов А.С.
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 0302/2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Мухоморова д. 31А кв. 60 п. 3

этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5.


ФИО собственника помещения (ФИО): Михайлова А.Е.

телефон собственника: 8-923-397-33-46

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1	12	84	100	25		приток воздуха
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,3	1,5	108	124	26		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михайлова А.Е. 
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 03/01 от 2023 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия исполнителя: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 31А кв. 03 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1.

Фамилия собственника помещения (ФИО): Третьякова А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	20		примечание
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1	1,2	84	100	21		примечание

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Третьякова А.А. _____
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 01 от 14.08.2017 г.

г. Черногорск

Имя города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д.66 кв. 70 п. 4
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.
 ФИО собственника помещения (ФИО): Васильков Анна Васильевна
 Телефон собственника: 8 962 100 11 10
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2	22	166	182	25		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	14	16	116	132	26		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Васильков А.В.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ август 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
 адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальная д. 310 кв. 71 п. 4
 этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4.
 данные собственника помещения (ФИО): Павлова Татьяна Александровна
 телефон собственника: _____
 основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,6	1,8	132	148			норма
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,8	2	148	166			норма

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Павлова Т.Н. _____
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 14 » августа 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунистическая д. 31А кв. 80 п. 8
этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.
данные собственника помещения (ФИО): Михаил Робертович Александрович
телефон собственника: 8 905 580 40 78
основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	74	26		Ремонтка плиты
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,9	1,1	74	94	27		Ремонтка плиты

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Михаил Д. А. _____
- _____
- _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**» августа 2023 г.

г. Черногорск

Ион города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальный д. 31 А кв. 27 п. _____этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 2ФИО собственника помещения (ФИО): Боробовникова Юлия Александровна

телефон собственника: _____

наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2,3	2,7	208	224	26		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	2,5	2,7	208	224	27		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Боробовникова Ю.А. Боробов
- _____
- _____



общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

» август 2017 г.

г. Черногорск

Имя города:

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 31А кв. 38 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.

ФИО собственника помещения (ФИО): Зубовский Иван Владимирович

телефон собственника: 89232194367

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечания
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	0,6	0,8	50	66	26		Ремонтка
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,6	0,8	132	148	27		Ремонтка

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Зубовский ИВ
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

» Август 2023 г.

г. Черногоorsk

Ион города: _____

рес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Космонавтов д.31А кв. 29 п. _____

ажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

нные собственника помещения (ФИО): Гришчева Надежда Владимировна

ефон собственника: 8 9183173709

нование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная темперет. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форг очке)	при открытой створке(фор точке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	14	16	416	132	26		Решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный су	12	16	400	146	27		Принудит. вытяжка

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Гришчева Н.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14. августа 2017 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Коммунаров д. 31А кв. 23* п. _____

Высота этажа, этаж жилого помещения: *этажей 5, этаж 1*

Фамилия собственника помещения (ФИО): *Трифимов А.В.*

Телефон собственника: *8 9232154695*

Основание проверки: *договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.*

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
<i>кухня</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>152</i>	<i>148</i>	<i>26</i>		<i>Решетка закрыта</i>
<i>ванная</i>							
<i>туалет</i>							
<i>совмещенный санузел</i>	<i>18</i>	<i>2</i>	<i>148</i>	<i>166</i>	<i>27</i>		<i>Решетка закрыта</i>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Трифимов А.В.*
-
-



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Август 2023 г.

г. Черногорск

Ион города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунистическая д. 31А кв. 17 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5.

ФИО собственника помещения (ФИО): Сазонова Кристина Владимировна

телефон собственника: 8 9133901039

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная темп. вент. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132	25		Решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1	1,2	166	181	26		Решетка закрыта

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сазонова К.В. К. В. С.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« август 2017 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кемеровская д. 31А кв. 8 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

ФИО собственника помещения (ФИО): Мезина Наталья Владимировна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>44</u>	<u>46</u>	<u>116</u>	<u>130</u>			
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	<u>42</u>	<u>46</u>	<u>100</u>	<u>131</u>			

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Мезина Н.В.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

И.И. Афанасьев 2017 г.

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров 231А кв. _____ п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

Имя собственника помещения (ФИО): Шванникова Н.Н.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132	24		
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,2	1,6	100	130	25		

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шванникова Н.Н. _____
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 августа 2023 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Камчатская д. 31А кв. 15 п. 1
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.
 ФИО собственника: Смирнов Игорь Владимирович
 Телефон собственника: 8 973219 8105
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	07	09	58	74	26		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	09	11	74	94	27		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Смирнов И. В.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 11. Август 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Лобановская д. 56 кв. 53 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Собольев Дмитрий Владимирович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,8	2	198	100		16	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,3	1,5	26	50		16	примечание 11.08.2023 г.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Собольев Д. В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14. августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Современная д. 26 кв. 1 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____

ФИО владельца помещения (ФИО): Шумков Александр Александрович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	18	2	148	110		15	Ремонт в ванной
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	09	11	74	94		15	Ремонт в туалете

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шумков А. А.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

И. Абура 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Содовская* д. *86* кв. *49* п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____

ФИО собственника помещений (ФИО): *Иванов Иван Викторович*

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
<i>кухня</i>	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>	<i>50</i>	<i>60</i>		<i>17</i>	
<i>ванная</i>							
<i>туалет</i>							
<i>совмещенный санузел</i>	<i>0,7</i>	<i>0,9</i>	<i>58</i>	<i>74</i>		<i>77</i>	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Иванов Иван Викторович*
-
-



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия.660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14. августа 2022г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Совицкая д. 86 кв. 31 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Кузнецова Татьяна Александровна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,9	2,1	156	174			
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,8	2	148	166			ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кузнецова Т. А. И. Куз.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

14. августа 2023

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Солнечная д. 66 кв. 18 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

Имя собственника помещения (ФИО): Михаил Владимирович Николаев

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	14	46	110	132		16	приточу
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	13	1	66	84		16	приточу

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Николаев Д.И.
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16 августа 2027 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Солдатская д. 66 кв. 17 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Евменова Надежда Николаевна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	50	60		16	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,2	1,4	160	116		16	Ремонт не выполнен

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Евменова Н.Н. Евменова
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«11» августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Северная д. 66 кв. 14 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____.

Полные данные собственника помещения (ФИО): Мухоморова Елена Владимировна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132		17	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мухоморова Е.В.
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

14 » августа 2019 г.

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 66 кв. 69 п. 9

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Колесников Александр Александрович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,0	1,2	84	100	25	17	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,5	0,7	42	58		17	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Колесников А.К. _____
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«14» июля 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Соборная д. 66 кв. 11 п. 1
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж _____, этаж _____
 Данные собственника помещения (ФИО): Михайлова Анна Викторовна
 Телефон собственника: _____
 Название проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня							НПТ
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,7	0,9	58	74		17	Ремонтка 17.07.2023

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михайлова А.В. С.В.С.
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 » август 2023 г.

г. Черногорск

Район города:

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 66 кв. 7 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 3

ФИО собственника помещения (ФИО): Чиркова Ирина Ивановна

телефон собственника:

наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132			Результат нет
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,7	0,9	58	74		17	Результат нет

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Чиркова И.И. И.И. Чиркова
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Чернышевский д. 46 кв. 5 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Васильева Ирина Александровна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,6	1,8	132	148		16	Ремонт не выполнен
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,8	1	66	84		16	Ремонт не выполнен

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Васильева И. И. И. Васильева
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ сборная 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Селиванов д. 56 кв. 68 п. 9
Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3.
ФИО собственника помещения (ФИО): Ворошилов Андрей Николаевич
Телефон собственника: _____
Наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,3	1	66	84		16	Ремонтные работы
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,4	0,6	34	50		16	Ремонтные работы

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ворошилов А.Н. 
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

М. Абрамова 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Свердловская д. 66 кв. 71 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

ФИО собственника помещения (ФИО): Абрамова Мария Ивановна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня							
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,6	0,8	30	66		17	Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Абрамова М.И. Абрамова
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ обзор 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 36 кв. 74 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 4

Данные собственника помещения (ФИО): Свиридов Александр Владимирович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,6	18	132	148		16	Ремонт в зале
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,5	0,7	42	58		16	Ремонт в ванной

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Свиридов А.В. Свиридов
2. _____
3. _____



Авангара-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангара-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ август 2023 г.

г. Черногорск

Ион города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 31А кв. 40 п. _____
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.
 ФИО собственника помещения (ФИО): Тришорачинская Елена Владимировна
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2,3	2,5	190	206	27	18°	Ремонтка не!
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,4	0,6	34	50	28		Ремонтка не!

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тришорачинская Е.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Биробиджан 2023 г.

г. Черногоorsk

Адрес города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунальная д. 31А кв. 99 п. _____
Этаж дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3
ФИО собственника помещения (ФИО): Бердусов И.Р.
Телефон собственника: 8 995 133 81 68
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	30	66	26,6	Ремонт	
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,5	0,7	42	58	27	Ремонт	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бердусов И.Р. _____
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск 2023 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Моложова д. 31А кв. 57 п. 3

Этаж дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5.

ФИО собственника помещения (ФИО): Ромашов А.С.

Телефон собственника: 8 913 244 66 53

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,2	1,4	100	116	26		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1	1,2	84	100	27		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Ромашов А.С.
- _____
- _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 0302/2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Моложова* д. *31А* кв. *60* п. *3*

этажность дома, этаж жилого помещения: этаж *5*, этаж *5*.

ФИО собственника помещения (ФИО): *Михайлова А.Е.*

телефон собственника: *8-923-397-33-46*

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<i>1</i>	<i>12</i>	<i>84</i>	<i>100</i>	<i>25</i>		<i>приток воздуха</i>
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	<i>1,3</i>	<i>1,5</i>	<i>108</i>	<i>124</i>	<i>26</i>		<i>Ремонт</i>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Михайлова А.Е.* *[Подпись]*
- _____
- _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ АВТ/014 2023 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 31А кв. 03 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1.

Фамилия и имя собственника помещения (ФИО): Третьякова А.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	20		примечание
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1	1,2	84	100	21		примечание

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Третьякова А.А. _____
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 01 от 14.08.2017 г.

г. Черногорск

Имя города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 66 кв. 70 п. 4
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.
ФИО собственника помещения (ФИО): Васильков Анна Васильевна
Телефон собственника: 8 962 100 11 10
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2	22	166	182	25		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	14	16	116	132	26		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Васильков А.В.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ август 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
 адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальная д. 310 кв. 71 п. 4
 этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4.
 данные собственника помещения (ФИО): Павлова Татьяна Александровна
 телефон собственника: _____
 основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,6	1,8	132	148			норма
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,8	2	148	166			норма

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Павлова Т.Н. _____
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

» 14 июля 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунистическая д. 31А кв. 80 п. 8
этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.
ФИО собственника помещения (ФИО): Михаил Робертович Александрович
телефон собственника: 8 905 580 40 78
основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	74	26	Ремонтка на вент.	
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,9	1,1	74	94	27	Ремонтка на вент.	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михаил Д. А. _____
2. _____
3. _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**» августа 2023 г.

г. Черногорск

Ион города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальный д. 31 А кв. 27 п. _____этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 2ФИО собственника помещения (ФИО): Боробовникова Нина Александровна

телефон собственника: _____

наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2,3	2,7	208	224	26		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	2,5	2,7	208	224	27		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Боробовникова Н.А. Боробов
2. _____
3. _____



общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

» август 2017 г.

г. Черногоorsk

Ион города:

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Молокова д. 31А кв. 38 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.

ФИО собственника помещения: Зинделевичи Павел Владимирович

телефон собственника: 89232194367

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечания
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	0,6	0,8	50	66	26		Ремонтка
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,6	0,8	132	148	27		Ремонтка

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Зинделевичи П.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

» Август 2023 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальная д.31А кв. 29 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

ФИО собственника помещения (ФИО): Гришчева Надежда Владимировна

Телефон собственника: 8 918 333 709

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	14	16	416	132	26		Решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	12	16	400	146	27		Принудит. вентиляция

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Гришчева Н.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

11. августа 2017 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Коммунаров д. 31А кв. 23* п. _____

Высота этажа, этаж жилого помещения: *этажей 5, этаж 1*

Ф.И.О. собственника помещения (ФИО): *Трифимов А.В.*

Телефон собственника: *8 9232154695*

Основание проверки: *договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.*

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
<i>кухня</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>152</i>	<i>148</i>	<i>26</i>		<i>Решетка закрыта</i>
<i>ванная</i>							
<i>туалет</i>							
<i>совмещенный санузел</i>	<i>18</i>	<i>2</i>	<i>148</i>	<i>166</i>	<i>27</i>		<i>Решетка закрыта</i>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Трифимов А.В.*
-
-



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Август 2023 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунистическая д. 31А кв. 17 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5.

ФИО собственника помещения (ФИО): Сазонова Кристина Владимировна

телефон собственника: 8 9233901039

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная темп. вент. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132	25		Решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1	1,2	166	181	26		Решетка закрыта

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сазонова К.В.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« август 2017 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кемеровская д. 31А кв. 8 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

ФИО собственника помещения (ФИО): Мезина Наталья Владимировна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>44</u>	<u>46</u>	<u>116</u>	<u>130</u>			
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	<u>42</u>	<u>46</u>	<u>100</u>	<u>131</u>			

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Мезина Н.В.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

И.И. Афанасьев 2017 г.

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров 231А кв. _____ п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

ФИО собственника помещения (ФИО): Шамширова Н.Н.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132	24		
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,2	1,6	100	130	25		

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шамширова Н.Н. _____
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

14 августа 2023 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Камчатская д. 31А кв. 15 п. 1
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.
 ФИО собственника: Смирнов Игорь Владимирович
 Телефон собственника: 8 973219 8105
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	07	09	58	74	26		Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	09	11	74	94	27		Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Смирнов И. В.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«08» 08 2023 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунистическая д. 37 кв. 20 п. 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

ФИО собственника (ФИО): Редина Д.М.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,9	50	74	25	+20°C	
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,9	1,1	74	94	26		Ремонтка санузла

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Редина Д.М.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

202 3 г.

г. Черногорск

Имя города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Колчак д. 31 кв. 56 п. 3
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3
 ФИО собственника помещения (ФИО): Михайлова Наталья Викторовна
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	2,9	41	74	94	25	+20°		
ванная								
туалет								
совмещенный санузел	2,6	18	50	66	26			

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михайлова Н.В. _____
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

18» 08 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 31 кв. 8 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.

ФИО собственника помещения (ФИО): Бусыгина А. И.

телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,5	0,7	42	58	24	+20°С	
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,4	0,5	34	42	25		

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бусыгина А. И.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

08 08 202 3 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 31 кв. 46 п. 3

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.


данные собственника помещения (ФИО): Крошкова М.Х.

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	15	17	124	140	25	+20°	Решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,4	0,6	34	50	26		Решетка открыта

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Крошкова М.Х. 
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

08 » 18 202 3 г.

г. Черногорск

Район города:

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 31 кв. 78 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 7, этаж 5.

ФИО собственника помещения (ФИО): Коммунист Н.В.

телефон собственника:

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	11	13	94	108	25	+20°	примеч.
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,4	0,5	34	50	26		примеч.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Коммунист Н.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

08 08 202 3 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 31 кв. 77 п. 4

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.

ФИО собственника помещения (ФИО): Турова Елена Андреевна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	1,2	1,4	100	116	25	+20°	теплота	
ванная								
туалет								
совмещенный санузел	0,8	1	66	84	26		Ремонт 12/12/17	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Турова Е.А. Турова Е.А.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

202 3 г.

г. Черногоorsk

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Камчатская д. 31 кв. 19 п. 4

этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5.

данные собственника помещения (ФИО): Шибанова Надежда Дмитриевна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,3	1,5	108	124	25	+20°С	
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,8	2,0	148	166	26		

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шибанова Н.Д.
2. Мельник
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12. 06 2023 г.

г. Черногорск

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Колосовская д. 31 кв. 31 п. 2
Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 3, этаж 3.
ФИО собственника помещения: Александр Владимирович Шенников
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1	74	84	25	+20°	Ремонт неакт
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,3	1,5	108	124	26		Ремонт неакт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Александр В.Ш. В.Шенников
- _____
- _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12. 10 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кав. 8 д. 31 кв. 13 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.

данные собственника помещения (ФИО): Среднев Владимир Михайлович

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	27	+20°	ремонтка плиты
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,9	1,0	75	96	28		ремонтка плиты

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Среднев С.М. С.М.С.
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

18» 18 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 31 кв. 28 п. 2

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.

данные собственника помещения (ФИО): Шурякин Сергей Владимирович

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1.2	1.3	100	108	24	+20°	Ремонт кухни
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0.6	0.7	50	58			Ремонт санузла

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шурякин С.В. _____
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

05 08 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Калининград д. 31 кв. 11 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 7, этаж 3.

данные собственника помещения (ФИО): Сущенко Ирина Владимировна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	0,5	07	42	58	27	+20°С	Решетка закрыта	
ванная								
туалет								
совмещенный санузел	1,4	16	116	132	28		Решетка закрыта	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сущенко И.В. _____
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции


08.08.2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 51 кв. 15 п. 4
этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.
данные собственника помещения (ФИО): Полышкин Иван Сергеевич
телефон собственника: _____
основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,2	1,4	100	116	26	-	Решетка не работает
ванная						+20°C	
туалет							
совмещенный с/у	0,9	1,1	74	94	27		Решетка не работает

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Полышкин И.И. 
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

08» 08 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 31 кв. 66 п. 4

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.

ФИО собственника помещения (ФИО): Котлов Владимир Викторович

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,8	2,0	148	166	26	+20°	присут.
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,8	2,0	148	166	27		присут.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Котлов В.В.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

202 3 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Калинина д. 31 кв. 49 п. 3

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

ФИО собственника помещения (ФИО): Резниченко Алла Александровна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	0,4	0,6	34	50	27	+20°С	Ремонт	
ванная								
туалет								
совмещенный санузел	0,5	0,7	42	58	28		Ремонт	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Резниченко А.А.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«18» 18 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Колхозная д. 37 кв. 48 п. 3
этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.
ФИО собственника помещения (ФИО): Редченко Е.В.
телефон собственника: _____
основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня						+20°	
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,5	1,7	114	140	27		

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Редченко Е.В. _____
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

02.08 2023 г.

г. Черногорск

район города:

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Коммунальная* д. *31* кв. *6* п. *1*

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей *5*, этаж *2*

ФИО собственника помещения (ФИО): *Васильев Александр Михайлович*

телефон собственника:

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форг очке)	при открытой створке(форг очке)	при закрытой створке(форг очке)	при открытой створке(форг очке)			
кухня	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>	<i>34</i>	<i>58</i>	<i>28</i>	<i>+20°</i>	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	<i>0,6</i>	<i>0,9</i>	<i>50</i>	<i>74</i>	<i>28</i>		

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Васильев А.М.*
-
-

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции


12. 18 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
 адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кемеровская д. 57 кв. 16 п. 1
 этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4.
 данные собственника помещения (ФИО): Мухоморов Александр Александрович
 телефон собственника: _____
 основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,4	0,7	35	59		+20°	нормально
ванная							
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мухоморов А.А. 
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«18» 18 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Колчондрот д. 31 кв. 52 п. 3

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

данные собственника помещения (ФИО): Керасинко Николай Владимирович

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1	74	84	25	+20°C	Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный су							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Керасинко Н.В. Иванов
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 01 / 18 / 202 3 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кемеровская д. 37 кв. 10 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.

Имя собственника помещения (ФИО): Тимирязев Е. В.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1.3	1.5	108	124	26	+25°	Ремонтка <u>кухня</u>
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0.6	0.8	50	16	27		Ремонтка <u>кухня</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Тимирязев Е. В.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

Е-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

от 18 08 202 3 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кеменовская д. 38 кв. 25 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.

ФИО собственника помещения (ФИО): Караченко Иван Владимирович

Телефон собственника: 1923360043

Наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1.1	1.3	94	108	26	+25°C	Ремонт в ванной
ванная							
туалет	0.8	1.0	66	84	27		Ремонт в туалете
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Караченко И.В.
- И.И.
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

11. 08 2023 г.

г. Черногорск

Имя города:

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Космонавтов д. 37 кв. 21 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

ФИО собственника помещения (ФИО): Турова Анна Сергеевна

Телефон собственника: 29154407330

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	07	09	58	74	26	+25°С	Решетка 1мх0,6м
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	09	11	74	94	27		Решетка 1мх0,6м

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Турова А.С. Турова
- _____
- _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 03 202 3 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальный д. 37 кв. 19 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.

ФИО собственника помещения (ФИО): Лычаков Андрей Александрович

Телефон собственника: 8913 012 1518

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	2,0	2,2	166	182	26	+25°С	Ремонт
ванная	1,8	2,0	148	166	27		Ремонт
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Лычаков А.А.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«27» 10 2023 г.

г. Черногорск

Ион города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 37 кв. 31 П. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

ФИО собственника помещения (ФИО): Петров Алексей Петрович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,8	1,0	66	84	27	+25°С	Ремонтные работы
ванная	0,7	0,9	58	74	28		
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Петров А.П. _____
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16 08 202 3 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров 37 кв. 40 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 7, этаж 5.

ФИО собственника помещения (ФИО): Сидорова Валентина Константиновна

Адрес собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,2	1,4	107	123	25	+25°С	Ремонтка - шпатель
ванная	1,9	1,1	67	86	26		Ремонтка - шпатель
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Сидорова Валентина В.К. С.И. Сидорова
- _____
- _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

от 08 2023 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 37 кв. 38 П. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.

ФИО собственника помещения (ФИО): Скрипко В.В.

Телефон собственника: 8908527904

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	95	10	66	84	26	-	присутствует шум
ванная	12	14	107	123	27	+25С	присутствует шум
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Скрипко В.В. _____
2. _____
3. _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**«14» 08 2023 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 37 кв. 53 п. _____Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.ФИО собственника помещения (ФИО): Зинков Михаил АлександровичТелефон собственника: 8 917 546 7128

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,3	1,5	108	124	26	+25°С	принуд. вентиляция
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	1,0	1,2	84	100	27		принуд. вентиляция

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Зинков М.А.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16 08 2023 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 37 кв. 52 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.

ФИО собственника помещения (ФИО): Куракова Юлия Владимировна

Телефон собственника: 8 926 424150

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,8	1,0	66	84	26	+25°	причина востан.
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,0	1,2	84	100	27		причина востан.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Куракова Ю.В.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

08 08 202 3 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 37 кв. 46 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____.

ФИО собственника помещения (ФИО): Маслова В.В.

Адрес собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>	<u>84</u>	<u>100</u>	<u>26</u>	<u>+25°</u>	<u>Ремонт</u> <u>плотной</u>
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	<u>0,8</u>	<u>1,0</u>	<u>67</u>	<u>85</u>	<u>27</u>		<u>Ремонт</u> <u>плотной</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Маслова В.В.
- _____
- _____

4.5.5.3



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

01. 18 2023 г.

г. Черногорск

Имя города:

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунаров д. 37 кв. 44 п.

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж

ФИО собственника помещения (ФИО): Рудницкая М.И.

Телефон собственника:

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,3	1,5	108	124	26	+25°	Ремонт
ванная	1,0	1,2	84	100	27		Ремонт
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Рудницкая М.И.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16 08 2023 г.

г. Черногорск

Имя города:

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Колосового д. 37 кв. 76 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

ФИО собственника помещения (ФИО): Машкина Мария Сергеевна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,5	0,7	42	38	20	+25°	причуд. влажность
ванная	0,7	0,9	38	74	27		
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Машкина М.С. Машкин
2. _____
3. _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**№ 18 202 3 г.

г. Черногорск

Ион города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Коммунальная д. 37 кв. 15 п. 1Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5ФИО собственника помещения (ФИО): Иванов Александр Владимирович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	0,7	0,9	58	74	20	+25°	принуд. вентиляция	
ванная								
туалет								
совмещенный санузел	0,8	1,0	66	84	27		принуд. вентиляция	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Иванов Александр Владимирович
2. _____
3. _____



Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Моложова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 08 / 08 / 202 3 г.

г. Черногорск

Имя города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Моложова д. 37 кв. 9 п. 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.

Имя собственника помещения (ФИО): Михаил Александрович Власовичев

Телефон собственника: _____

Наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	07	09	58	74	27	+25	Решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	08	10	66	84	28	+25	Решетка закрыта

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Михаил М. В. М. В. В.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13. 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Дружбы д. 20 кв. 62 п. _____
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____
Данные собственника помещения (ФИО): Золотухина Елена Викторовна
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,7	1,9	140	156	32,7	76	Решетка засорена
ванная	0,8	1	66	84	32	76	
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Золотухина О.В. 14.08
2. _____
3. _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

13. 08 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
 адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Дружбы д. 26 кв. 66 п. 5
 этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2
 Данные собственника помещения (ФИО): Карпенко Ирина Олеговна
 Телефон собственника: 8923 596 8866
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температура воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке (форг. точке)	при открытой створке (форг. точке)	при закрытой створке (форг. точке)	при открытой створке (форг. точке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	31,8	16	нормально
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,9	1,1	74	94	31,1	16	нормально

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Карпенко И.О.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23. 12 2023 г.

г. Черногорск

Имя города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Мухоморова д. 26 кв. 64 п. 5
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2
ФИО собственника помещения (ФИО): Шимикова Елена Юрьевна
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке (форточка)	при открытой створке (форточка)	при закрытой створке (форточка)	при открытой створке (форточка)			
кухня	1,2	1,4	100	116	31	16	принудительная вентиляция
ванная	1,6	1,8	132	148	31,5	16	принудительная вентиляция
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шимикова Е.Ю. _____
2. _____
3. _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

23» 08 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Пулкина д. 26 кв. 61 п.
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж _____ этаж _____
 Данные собственника помещения (ФИО): Авдионская Евгения Александровна
 Телефон собственника: 8 983 220 9163
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форг очке)	при открытой створке(форг очке)	при закрытой створке(форг очке)	при открытой створке(форг очке)			
кухня	1,8	2	148	166	31	16	ремонт не
ванная	0,6	1,8	50	148	31,7	16	ремонт не
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Авдионская Е.А. Авдионов
2. _____
3. _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

13. 08 2022 г.

г. Черногорск

Район города:

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Мухоморова д. 16 кв. 59 п. 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Найдюшина Татьяна ВасильевнаТелефон собственника: 89135402216

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,8	2	148	166	31	26	решетка влажная
ванная	0,5	0,7	42	58	31	16	решетка влажная
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Найдюшина Т.В. Найдюшина
2. _____
3. _____



Авангард-Т

общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

13 18 202 2 г.

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 20 кв. 82 п. 6
Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3
Данные собственника помещения (ФИО): Чернышова Галина Сергеевна
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЗУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Темперит. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	7,8	2	148	166	29	16	решетки закрыты
ванная	0,9	1,1	74	94	32	16	
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Чернышова Г.Г.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23. 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Крутица д. 16 кв. 5
Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3
Имя собственника помещения (ФИО): Дмитриева Вера Владимировна
Телефон собственника: 913 339 1446
Основание проверки: договор с ООО «ЖЗУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, С°	Наружная температура воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	7,6	7,8	132	148	26,5	76	примечание нет
ванная	0,8	1	66	84	27	16	примечание нет
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Дмитриева В.В. Дмитриева
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13. 08 2023 г. г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 83 п. _____
Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж _____ этаж _____
Имя собственника помещения (ФИО): Кривошапкин Александр Иванович
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке (фарт очке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	7	7,2	84	100	31,7	16	неисп. несп.
ванная	0,6	0,8	50	66			
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Кривошапкин А.И. _____

2. _____

3. _____



**общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13 08 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 80 к. _____
этажность дома, этаж жилого помещения: этаж _____ этаж _____
данные собственника помещения (ФИО): Мерзоева Светлана Игорьевна
телефон собственника: _____
исполнение проверки: договор с ООО «ЖЗУ-1» №14-07/17-01 от 14.04.2022 г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При открытой ставне (форточке)	при открытой ставне (форточке)	при открытой ставне (форточке)	при открытой ставне (форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	104	30	16	Результат неясен
ванная	0,8	1	66	84	29	16	Результат неясен
туалет							
совместительный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния вентиляции:

1. Мерзоева С.В. _____
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13, 11, 202 5 г.

г. Черногорск

Район города:

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. № кв. 60 № 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5 этаж 1

Имя собственника помещения (ФИО): Мизеровский Дмитрий Юрьевич

Телефон собственника:

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «16» июля 2017 г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Резина воздуха на входе в вент. канал, м³/ч		Удельная влажность воздуха, %	Нормативная влажность, %	Примечания
	При открытой ставне (фоточка)	при открытой ставне (фоточка)	при закрытой ставне (фоточка)	при открытой ставне (фоточка)			
кухня	0,8	1	66	84	29,5	76	решетка
ванная	1	1,2	84	100	29	76	решетка
туалет							
сосредоточенный су							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мизеровский Д.Ю.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

18 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Дружбы д. 26 кв. 8 п. 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5 этаж 4


Данные собственника помещения (ФИО): Доржанов Василий Владимирович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	7	7,2	84	100	31,3	16	Решетка нет
ванная	0,4	0,6	34	50	31	16	Решетка нет
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Доржанов В.В. 
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23. 18 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 15 п. 6
этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5 этаж 4
ФИО собственника помещения: Семеница Валерий Владимирович
телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,0	1,2	84	100	29	16	решетка наклон
ванная	0,6	0,8	50	66	31	16	решетка гнз
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Семеница В.В. Семеница
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19


АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

08.08 2023 г. г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Куршиной д. 26 кв. 88 п. 6
Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5 этаж 5
Лица, собственники помещения (ФИО): Козлов Виктор Владимирович
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЗУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке (фарт очке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	7,9	2	756	174	31	76	Решетки красить
ванная	0,5	0,7	42	58	32	76	
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции

1. Козлов В.К. 
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Курган д. 26 кв. 81 п. 6
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 2
 ФИО собственника помещения (ФИО): Кочетов Иван Владимирович
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, C°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,4	0,6	34	50	31	26	решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	2,0	2,2	266	182	29	16	принудительная

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кочетов И.В. Кочетов
2. _____
3. _____



общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13 » 18 _____ 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Криштин д. 16 кв. 72 п. 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Криштин Валентина Викторовна

Телефон собственника: 8 908 515 4998

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	70	66	31,9	16	решетка массив
ванная	0,7	0,9	58	74	30	16	решетка массив
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Криштин В.В.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23.08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 26 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

Личные данные собственника помещения (ФИО): Ковгарище Алексей Николаевич

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,9	2,7	756	124	31,6	16	решетка вентиляции на месте
ванная	0,8	1	66	84	32	16	
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ковгарище Ф. Н. И. Ю.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкинская д. 26 кв. 77 п. 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 1


Данные собственника помещения (ФИО): Мухомовский Сергей Сергеевич

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, C°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	50	66	31,2	16	решетка закрыта
ванная	0,4	0,6	34	50	30	16	решетка закрыта
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мухомовский С.С. 
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

11.08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 28 п. 6
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 1
 Данные собственника помещения (ФИО): Мунел Валерий Александрович
 Ф.И.О. собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	7,8	2	148	166	31,4	16	решетка засорена
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,4	0,6	34	50	31	16	решетка засорена

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мунел В.А.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13» 08 202 3 г.

г. Черногорск

Район города:

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул.

Путинская д. 16 кв. 58 п. 9

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4

Данные собственника помещения (ФИО):

Казанцева Ирина Павловна

Телефон собственника:

4983 280 03 91

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	0,9	1,1	24	94	30,7	16	решетка закрыта
ванная	0,6	0,8	50	66	31	16	решетка закрыта
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- 1.
- 2.
- 3.

Казанцева И. П.

Иванов

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«23» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города:

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Угличская д. 26 кв. 55 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 4

Данные собственника помещения (ФИО): Савричева Карина Петровна

Телефон собственника: 8980 965 19703

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, C°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	30,2	16	решетка падет
ванная	1,8	2	148	166	31	16	решетка падет
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Савричева Н.П. Савричев
2. _____
3. _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

22» 08 202 3 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Луткинский д. 70 кв. 49 п. 4Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2Данные собственника помещения (ФИО): Кашанова Людмила ДавыдовнаТелефон собственника: 894 298 0668

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещение	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке (форг очке)	при открытой створке (форг очке)	при закрытой створке (форг очке)	при открытой створке (форг очке)			
кухня	1,0	1,2	84	100	30,7	16	норматив
ванная	0,9	1,1	79	94	31	16	норматив
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кашанова Л.Ф.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«23» 08 202 3 г.

г. Черногорск

Имя города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кутузова д. 26 кв. 48 п. 4
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____
Имя собственника помещения (ФИО): Кутузова Наталья Михайловна
Телефон собственника: 1913 445 92 82
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температура воздуха внутри помещения, °С	Наружная температура воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	30	16	ремонт плиты
ванная	0,5	0,7	42	58	31	16	ремонт плиты
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Кутузова Н.М. Кутузова
- _____
- _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Кутузов д. 26 кв. 46 п. 4
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1
ФИО собственника помещения (ФИО): Бачиков Зинаида Николаевна
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	29	16	норматив
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,6	0,8	50	66	31,7	16	норматив

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бачиков З.Н. И.И.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 13 » 18 202 3 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Курчатов д. 26 кв. 43 п. 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

Данные собственника помещения (ФИО): Данюшорев Павел Павлович

Телефон собственника: 390 31 2 28 03

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,7	1,5	140	156	30,9	16	решетка засорена
ванная	0,9	1,1	74	94	31	16	решетка засорена
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Данюшорев П. П. Жукарев
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23. 08 202 3 г.

г. Черногорск

район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Курчатов д. 26 кв. 72 п. 3
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 5
 ФИО собственника помещения (ФИО): Малин Татьяна Васильевна
 Телефон собственника: 8913 440 48 13
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132	30,9	16	ремонтные работы
ванная	0,9	1,1	24	94	31	16	
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Малин Т.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23. 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Фрунзенская д. 26 кв. 30
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____
 Данные собственника помещения (ФИО): Хангереева Надежда Назаровна
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1,1	74	94	32	76	ремонт окна
ванная	0,8	1	66	84	33	16	ремонт окна
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Хангереева Н.Н. [Подпись]
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13. 08 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 16 кв. 75 п. _____

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Ушакина Мари

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	74	29	16	решетка засорена
ванная	0,9	1,1	74	94	30	16	решетка засорена
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ушакина Мари
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.08.2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 9 п. _____
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____
 Данные собственника помещения (ФИО): Полинисова Викторина Николаевна
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,9	2,1	156	174	29	+16С Результат нет	
ванная	1,8	2,0	66	84	31		
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Полинисова В.Н.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13. 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 3 п. _____
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.
Данные собственника помещения (ФИО): Замаринский Александр Сергеевич
Телефон собственника: 8 9235977305
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,4	0,6	34	50	30	+16° Ремонт 16.08.23	
ванная	0,4	0,6	34	50	31		
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Замаринский А.С. И.Зам.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«23» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 21 кв. 7 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 1, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Иванов Александр Михайлович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	<u>1,8</u>	<u>2,0</u>	<u>148</u>	<u>160</u>	<u>29</u>	<u>+16°С</u>	<u>протечка в ванной</u>	
ванная	<u>0,4</u>	<u>0,6</u>	<u>34</u>	<u>50</u>	<u>30</u>			<u>ремонт туалета</u>
туалет								
совмещенный с/у								

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Иванов Александр Михайлович 
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«23» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 28 кв. 8 п. 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

Данные собственника помещения (ФИО): Кобелева Наталья Александровна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	18	20	142	166	31	+16°	Разница 14мВт	
ванная								
туалет								
совмещенный с/у	04	06	34	50	32		Разница 14мВт	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кобелева Н.А.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«13» 12 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 9 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Тарихов М.М. Мухоморова

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	46	1,8	132	148	31,6	+16°С	Решетка 160х160	
ванная	46	1,8	50	66	32		Решетка 160х160	
туалет								
совмещенный с/у								

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тарихов М.М. Мухоморова
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22. 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пчелкина д. 26 кв. 11 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Коваленкина Татьяна Васильевна

Телефон собственника: 83912784079

Основание проверки: договор с ООО «ЖЗУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,4	1,6	34	50	31	Решетка закрыта	
ванная	1,8	2,0	148	166	32		
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Коваленкина Т.В. И.И. Коф
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

17.08 2022 г.

г. Черногорск

Имя города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 19 п. 2
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.
Имя собственника помещения (ФИО): Чушков Иван Александрович
Телефон собственника: 89133198218
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	74	29	Ремонт вент.	
ванная	1,0	1,2	84	100	30		
туалет							
совмещенный санузел							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Чушков И.А.
- _____
- _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

12.08 2022 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Пущкина д.26 кв. 25 п. д.

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.

Фамилия собственника помещения (ФИО): Шиманов Н.А.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Нарушение температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,5	0,7	42	58	31		Решетка чистая
ванная	1,4	1,6	116	132	32		Решетка чистая
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шиманов Н.А.
- Шиманов Н.А.
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

11.08 2023 г.

г. Черногорск

Район города:

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина 236 кв. 27 п. 2

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.

Данные собственника помещения (ФИО): Денис Александрович Мускаткин

Телефон собственника: 8950964408

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,5	0,7	42	58	30		Ремонтные работы
ванная	0,9	1,1	74	94	31		Ремонтные работы
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Верескинский Т.И.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

21. 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 17 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей _____ этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Золотухина Елена Викторовна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С	Наружная температур. воздуха, С	Примечание
	При закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)	при закрытой створке (форточке)	при открытой створке (форточке)			
кухня	1,7	1,9	100	156	32		Ремонт кухни
ванная	0,8	1,0	66	84	32,8		
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Золотухина Е.В. [подпись]
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

21.08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 28 п. 2
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.
 Данные собственника помещения (ФИО): Григорьев Александрович Григорьевич
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,4	1,1	74	94	30	Ремонтка 12.12.2017	
ванная	0,5	1,7	42	58	32		
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Григорьев А.Т.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 08 202 3 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 11 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Зыкина Татьяна Александровна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>1,9</u>	<u>2,1</u>	<u>156</u>	<u>194</u>	<u>30</u>	<u>+16°</u>	<u>Ремонт ИТ</u>
ванная							
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Зыкина Т.А.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 23 » 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 12 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Лубантшико Любовь Александровна

Телефон собственника: 89235810895

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	10	12	84	100	30	+16° Ремонт не дел.	
ванная	0,9	11	74	94	31		
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Лубантшико Л.А.
- Швафф
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 23 » 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкинская д. 26 кв. 13 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Шуремцова Наталья Николаевна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,9	2,1	156	174	32	+16°С	Решетка нет
ванная	1,0	1,2	84	100	31		Решетка нет
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шуремцова Н.Н. + Шуремцов
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«23» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкинская д. 26 кв. 40 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Мамыкина Ирина Владимировна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,7	1,9	140	150	29,9	+16	Ремонтка
ванная	0,9	1,1	74	94	31		Ремонтка
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мамыкина И.В. _____
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«13» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкинская д. 26 кв. 39 п. 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

Данные собственника помещения (ФИО): Наталья Александровна Александровна

Телефон собственника: 89332195288

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	57	66	30,7	+16°С	Ремонт вент.
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,6	1,8	132	148	31		Ремонт вент.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Наталья Александровна Александровна
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«23» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Шушарина д. 26 кв. 38 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Куршев Владимир Александрович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	74	31	+16°С	
ванная	1,9	2,1	156	174	32		
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Куршев В.А. И.И.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью «Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«13» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 37 п. 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж 3.

Данные собственника помещения (ФИО): Маслова Елена Владимировна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня					30	+16°С	отсутствует вентиляция Ремонт не сделан
ванная	0,6	0,8	50	10	32		
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Маслова Е.В. Е.В. Маслова
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13 08 202 3 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 16 кв. 36 п. 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 2.

Данные собственника помещения (ФИО): Кобальтова Светлана Александровна

Телефон собственника: 8925804466

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	0,7	0,9	56	74	31	+16°	Ремонт	
ванная								
туалет								
совмещенный с/у	0,6	0,8	50	66	31,1		Ремонт	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кобальтова С.А.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 23 » 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 35 п. _____

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Смирнов Александр Иванович

Телефон собственника: 8 922 960 43 39

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	1,5	0,7	42	58	31	+16°С	Ремонт	
ванная								
туалет								
совмещенный с/у	0,7	0,8	58	74	32		Ремонт	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Смирнов А.И. И.И.
2. _____
3. _____

Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 13 » 03 202 3 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Пушкина д. 26 кв. 33 п. 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1.


Данные собственника помещения (ФИО): Ткачкова Т.Т.

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,2	1,4	100	110	30	+ 16°С	Ранитер нет
ванная	0,6	0,8	50	66	31		Ранитер нет
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ткачкова Т.Т. 
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13. августа 2022 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Современная д. 810 кв. 63 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 1

Данные собственника помещения (ФИО): Решетникова 13 А

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	50	66			Решетка наст
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,8	1	66	84			

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Решетникова _____
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23» августа 2023г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Соборная д. 86 кв. 62 п. 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1

ФИО собственника помещения (ФИО): Кадырова Марина Петровна

Телефон собственника: 2-91-67

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,5	0,7	42	58			Ремонтка малень
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,6	0,8	50	66			

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кадырова М. П.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

27. августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Соборная д. 110 кв. 61 п. 4
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1
 ФИО собственника помещения (ФИО): Александр Владимирович Анурьев
 Телефон собственника: 8 923 212 02 48
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,3	1,5	108	124			Решетка на полу
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,3	1,5	108	124			Решетка на полу

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Александр В А
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13 » *август 2022*

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. *Светлана* д. *816* кв. *68* п. *4*
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей *5*, этаж *2*
 Данные собственника помещения (ФИО): *Шрава Женя Викторовна*
 Телефон собственника: *8 913 395-04-97*
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<i>07</i>	<i>09</i>	<i>58</i>	<i>74</i>			<i>Решетка не работает</i>
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	<i>08</i>	<i>1</i>	<i>66</i>	<i>84</i>			<i>Решетка не работает</i>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

- Шрава Ж.В.* _____
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

№ 27» август 2017 г.

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Светлановская д. 81 кв. 16 п. 3

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 2

ФИО собственника помещения (ФИО): Климова А.С.

телефон собственника: 8-985-279-57-94

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1	1,2	84	100			Ремонт 17.08.17
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,9	1,1	74	94			Ремонт 17.08.17

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Климова А.С. _____
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

19 августа 2023

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Сибирская д. 926 кв. 45 п. 3
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.
ФИО собственника помещения (ФИО): Пирета Марина Викторовна
Телефон собственника: 8 923 598 86 30
Наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,8	1	66	84			принудит. вент.
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,9	1,1	74	94			принудит. вент.

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Пирета М.В. Иванов
2. _____
3. _____



общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23 августа 2023

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Соборная д. 850 кв. 93 п. 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

ФИО собственника помещения (ФИО): Сулверова Наталья Ивановна

Телефон собственника: 8 950 960 38 92

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,3	1,5	108	124			Решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,8	1	16	84			Решетка закрыта

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сулверова Н.И. Сул
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«29» сентября 2023

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Соборная д.82 кв. 19 п. 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5

ФИО собственника помещения (ФИО): Грибанко А.В.

Телефон собственника: 8 901-100-80-60

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	16	18	132	148			Решетка нет
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,9	11	74	84			принуд. вентиляция

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Грибанко А.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

19 » августа 2027 г.

г. Черногорск

Район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 610 кв. 17 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.

Данные собственника помещения (ФИО): Шен В. А.

телефон собственника: _____

наименование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,2	1,1	110	116		20	Ремонтный
ванная							
туалет							
совмещенный с/у							Ремонтный

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шен В. А. И. Шен
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23 » августа 2023 г.

г. Черногорск

Имя и фамилия собственника жилого помещения: Терещенко Г. И. д. 21.08 кв. 4 п. 1
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.
 ФИО собственника помещения (ФИО): Терещенко Татьяна Г. Ивановна
 Телефон собственника: 2-39-78
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,8	1	66	84	26,5	20	Ремонтка плот
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,9	0,9	58	74		20	Ремонтка плот

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Терещенко Г. И. ✓ Терещенко
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

22. августа 2022г.

г. Черногорск

он города: _____
 адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Соборная д.66 кв. 15 п. 1
 жность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.
 ичные собственника помещения (ФИО): Бредникова Наталья Владимировна
 ефон собственника: _____
 ование проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2022 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	74		20	
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,3	1,3	108	124		20	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бредникова Н. П.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«17» августа 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Свердловская д. 820 кв. 34 п. 2
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.
 Данные собственника помещения (ФИО): Савицкая Н.С.
 Телефон собственника: 8 932 248 12 18
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1.2	1.4	110	116	25		Ремонтка 17.08.23
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1	1.2	84	110	26		Ремонтка 17.08.23

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Савицкая Н.С.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия.660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Советская д.110 кв. 32 п. 2

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3

ФИО собственника помещения (ФИО): Самойлов Михаил Сергеевич

Телефон собственника: 8 923 391-50-10

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня							
ванная							
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Самойлов М.Б. _____
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

13. августа 2023 г.

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Соборная д. 210 кв. 11 п. 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1.

Данные собственника помещения (ФИО): Аркушина Марина Викторовна

Телефон собственника: 8 961-466-90-36

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2	2,2	166	182	27	18	Ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,5	2	148	166	26,8	18	Ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Аркушина М.В.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия.660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

23 » Август 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Лоботкина д. 220 кв. 10 п. 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.

Данные собственника помещения (ФИО): Ковалев Александр Мартинович

Телефон собственника: 8 922 964 34 32

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132	28	20	Ремонт не дел
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1,2	1,4	100	116	28,7	20	Ремонт не дел

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ковалев А.И.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 03 » _____ 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 88 кв. 39 п. 3
этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 3.
ФИО собственника помещения (ФИО): Власовы Татьяна Николаевна
телефон собственника: 8 961 742 10 10
основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	74	28	25	примечание
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,6	0,8	50	66	29,3	25	примечание

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. _____ Власова Т.Н.
2. _____
3. _____



Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

12.08.2027 г.

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советский д. 48 кв. 38 п. 5
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 3
 ФИО собственника помещения (ФИО): Поповичев Илья Олегович
 Телефон собственника: 892334445001
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,1	1,3	94	108	28	25	ремонт настил
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,6	0,8	50	66	27,6	25	ремонт настил

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Поповичев И.О.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

№ 03 202 г.

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 48 кв. 42 п. 3

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 4 этаж 4

ФИО собственника помещения (ФИО): Васильева Светлана Васильевна

Телефон собственника: 89233927067

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	79	28	25	решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный санузел	0,6	0,8	50	66	29,1	25	решетка закрыта

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Васильева С.В. [подпись]
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Соборная д. 88 кв. 44 п. 3
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 4
 ФИО собственника помещения: Каминский Татьяна Ивановна
 Телефон собственника: 8923 393 99 42
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °C	Наружная температур. воздуха, °C	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1	1,2	89	100	28	25	пробит
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,8	1,1	74	99	29,3	25	пробит

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Каминский Т.И.
2. _____
3. _____



Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 12 » _____ 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 88 кв. 15 п. 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 1

Данные собственника помещения (ФИО): Остапкин Валентин Иванович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	74	27	25	неисправность
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,7	0,9	58	74	28,3	25	неисправность

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Остапкин В.И. и О.И.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 02 от 03 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Совхозная д. 8 кв. 40 п. 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 2

Данные собственника помещения (ФИО): Кривошапкин Владимир Владимирович

Телефон собственника: 8 906 192 09 56

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,8	1	66	84	22	15	ремонт, монтаж
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,9	0,6	34	50	28,6	25	ремонт, монтаж

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кривошапкин В.В. и Крауц
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

№ 02 от 08 2023 г.

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 88 кв. 23 п. 2
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 3.
 ФИО собственника помещения (ФИО): Видаль А.И., Владимирович
 Телефон собственника: 8923 396 96 38
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,7	0,9	58	74	27	25	при входе воздуха
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,8	1	66	84	28	25	при входе воздуха

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Видаль А.И.
2. _____
3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

« 08 » 2023 г.

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Светлая д. 88 кв. 6 п. 1
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 2.
 Данные собственника помещения (ФИО): Карпова Тамара Викторовна
 Телефон собственника: 2713 570 5565
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	50	66	28,2	25	решетка не работает
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,5	0,7	42	58	28	25	решетка не работает

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Карпова Т.В. Капра
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

№ 12 от 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 88 кв. 5 п. 7

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 9, этаж 2

ФИО собственника помещения (ФИО): Павлов Илья Владимирович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,5	0,7	42	58	20	25	ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,4	0,6	34	50	28,6	28	ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Павлов И.В. И.В.
2. _____
3. _____

**Авангард-Т**

общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №**проверки состояния внутриквартирной вентиляции**№ 02 от 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 8 кв. 10 п. 1этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 3ФИО собственника помещения (ФИО): Долгополова Светлана Александровнателефон собственника: 8993 033 0015

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, °С	Наружная температур. воздуха, °С	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,8	1	66	84	26	26	решетка закрыта
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,7	0,9	58	74	28,3	26	решетка закрыта

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Долгополова С.А.
- _____
- _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«02» 08 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Советская д. 88 кв. 11 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 9, этаж 9

ФИО собственника помещения (ФИО): Малаурова Ольга Александровна

телефон собственника: _____

основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,4	50	34	26	25	ремонт
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,5	0	42		27	25	ремонт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. _____ Малаурова О.А. _____
 2. _____
 3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

г. Черногорск

«02» 08 2023 г.

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Светлая д. 88 кв. 33 п. 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 4, этаж 2

ФИО собственника помещения (ФИО): Карташова Светлана Владимировна

Телефон собственника: 8983 373 22 38
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,6	0,8	50	66	28	25	решетка не работает
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,8	1	66	84	29,8	25	примечание отсутствует

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Карташова С.В. Карташова
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«03» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Н.Воскресенская д. 1 кв. 26 п. 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.

Данные собственника помещения (ФИО): Шамарин Александр Викторович

Телефон собственника: 8-923-607-58-43

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1	1,2	84	100		21°С	Ремонт неакт
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	0,8	1	65	85		21°С	Ремонт неакт

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шамарин Александр Викторович Иванов
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

03. 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города:

Адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Молокова д. 1 кв. 75 п. 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.

Данные собственника помещения (ФИО): Пенета Нина Федоровна

Телефон собственника:

Основание проверки: **договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.**

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	1,3	1,5	108	124	21°	21°	Ремонт не выполнен	
ванная	1	1,2	84	100				Ремонт не выполнен
туалет								
совмещенный с/у								

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Пенета Н.Ф. Пенета



Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«03» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Революционная д. 7 кв. 27 п. 2
этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1.
Данные собственника помещения (ФИО): Генералова Наталья Александровна
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0.9	1.1	74	94		21°	Ремонт
ванная	2	2.3	100	150		21°	Ремонт
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Генералова Н.А.
2. _____
3. _____



общество с ограниченной ответственностью

«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«05» 08 2027 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Нобелинская 7 кв. 29 п. 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2

Данные собственника помещения (ФИО): Тришнев В.А.

Телефон собственника: 8-985-586-21-07

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	3,6	3,8	298			212	Раньше не делал
ванная	12	14	99	115		212	Раньше не делал
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тришнев В.А. _____

2. _____

3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

« 03 » 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова д. 1 кв. 16 п. 2
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1.
 Данные собственника помещения (ФИО): Мурзаев Н. А.
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1	12	84	100		21°С	Ранитко-Имат
ванная	0,8	1	66	84		21°С	Ранитко-Имат
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Мурзаев Н. А. Имат
 2. _____
 3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«03» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Новоиндустриальная 7 кв. 8 п. 1
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.
 ФИО собственника помещения (ФИО): Першин Александр Александрович
 Телефон собственника: 8 902 249 62 54
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1	1,2	84	100		21°	Ремонтка 1м канал
ванная	1,4	1,6	116	132		21°	Ремонтка канал
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Першин А.А. Першин
 2. _____
 3. _____



Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13. 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Ильинская д. 1 кв. 7 п. 1
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3.
 Данные собственника помещения (ФИО): Александр Сергеевич Шумилов
 Телефон собственника: 8-967-192-3420
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,8	1	66	84		21°	принуд. вент. Ремонт плоск.
ванная	0,6	0,8	50	64		21°	
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Александр С. Шумилов Шумилов
 2. _____
 3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

13. 08 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молокова 7 кв. 37 п. 3
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3
Данные собственника помещения (ФИО): Белкина Наталья Владимировна
Телефон собственника: 8-916-807-71-49
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,2	1,4	100	116		21°	Решетка шлоет
ванная	1,2	1,4	100	116		21°	Решетка шлоет
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Белкина Н.В. Белкин
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

15. 18 202 3 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Робинсона д. 1 кв. 35 п. 3
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 . этаж 2 .
Данные собственника помещения (ФИО): Тыщенко Виктор Александрович
Телефон собственника: 8 513 262 36 14
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2,8	3	232	248		21°	привет
ванная	0,8	1	66	84		21	привет
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тыщенко В.А. 
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия.660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

« 03 » « 08 » 2023 г.

г. Черногорск

Район города:

Адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Молокова д. 7 кв. 57 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.

Данные собственника помещения (ФИО): Бенетов Сергей Сергеевич

Телефон собственника: 8 913 261 76 85

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2,8	3	232	248		21°С	Ремонтка потолка
ванная	1,3	1,5	108	124		21°С	Ремонтка потолка
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Бенетов С.С.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«03» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города:

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Ильинская д. 7 кв. 43 п. 4

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.

Данные собственника помещения (ФИО): Судитя Светлана Владимировна

Телефон собственника: 8 923 595 48 39

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	2,2	2,4	182	198		21°С	Решетки нет
ванная	2,3	2,5	190	208			Решетки нет
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Судитя С.В. 
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

 E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____

 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Июльская д. 1 кв. 47 п. 4

 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 1.

 Данные собственника помещения (ФИО): Алифер Александр Владимирович

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,9	1,1	84	94	21°С	Решетка накрыта	
ванная	1	1,2	84	100			
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

 1. Алифер А.В. 

2. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

«03» _____ «08» _____ 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. М. Димитрова д. 1 кв. 79 п. 6
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 2.
Данные собственника помещения (ФИО): Сергей Владимирович Богданович
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,5	17	124	140	21°	21°	Ремонт плиты
ванная	0,7	0,5	58	44			Ремонт плиты
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сергей В.Б. Согл.
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

3 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Новомихайевская д. 1 кв. 75 п. 6
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 2
Данные собственника помещения (ФИО): Игумнов Альбина Александровна
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,2	1,4	100	116		21°	Решетка имеет
ванная	1,4	1,6	116	132		21°	Решетка имеет
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Игумнов А. А. 
2. _____
3. _____

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«13» 10 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г.Черногорск ул. Молокова 7 кв. 83 п. 6
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 3
 Данные собственника помещения (ФИО): Шамширов Сергей Викторович
 Телефон собственника: 8 961 7917258
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	13	15	108	124		21°С 21°С	Приток воздуха решетка имеет
ванная	16	18	132	148			
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шамширов С.В. _____
 2. _____
 3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
E-mail: 2153319@mail.ru
Телефон: 8 (391) 215-33-19

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

«13» 18 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Победителей д. 1 кв. 44 п. 5
Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 5
Данные собственника помещения (ФИО): Пенеморенко Александр Александрович
Телефон собственника: _____
Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4	1,6	116	132		21°С	решетки нет
ванная	0,5	0,7	42	58		21°С	прим. нет
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Пенеморенко А.А. Пенеморенко
2. _____
3. _____



**Авангард-Т общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Т»**

Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.

E-mail: 2153319@mail.ru

Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

13.08.2023 г.

г. Черногорск

Район города:

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Н.Филипповая д. 1 кв. 73 п. 5

глубина дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 5.

Данные собственника помещения (ФИО): Попов Михаил Михайлович

Телефон собственника:

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,3	1,5	108	124		21°	Решетка закрыта
ванная	1,1	1,3	94	108		21°	Решетка закрыта
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Попов М.М. Попов
2. _____
3. _____



Россия, 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д.66, офис 348.
 E-mail: 2153319@mail.ru
 Телефон: 8 (391) 215-33-19

АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«03» 08 2023 г.

г. Черногорск

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Н.Великая д. 1 кв. 46 п. 3
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж 4
 Данные собственника помещения (ФИО): Маринова Марина Анатольевна
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-01 от «14» июля 2017 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,2	1,4	100	116		21° 21°	при вент.
ванная	2,6	2,8	216	232			
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Маринова М.А. Михаил
 2. _____
 3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

28» 08 2023 г.

г. Черногоorsk

район города: _____

адрес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Копылова д. 3 кв. 13 п. 2

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Абрамова Наталья Леонидовна

адрес собственника: _____

дата проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	10	12	66	20			рем. створк. рем. пласт.
ванная	0,1	0,3	34	34		+20°	
туалет							
технический с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Абрамова Н.Л. 
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16 08 2023 г.

г. Черногоorsk

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина д. 3 кв. 21 п. 2

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж 4.


ФИО собственника помещения (ФИО): Горбенко Юлия Андреевна

ФИО собственника: _____

номер проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>1,5</u> <u>1,5</u>	<u>1,2</u> <u>1,0</u>	<u>50</u> <u>66</u>	<u>84</u> <u>58</u>		<u>+20°С</u>	<u>решетка</u>
ванная	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			<u>решетка</u>
туалет							
технический с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Горбенко Ю.А. 
- _____
- _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногорск Пушкина 3

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

28» 08 2023 г.

г. Черногорск

район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Молодежная д. 3 кв. 47 п. 4

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____


ФИО собственника помещения (ФИО): Стрельцова Татьяна Александровна

адрес собственника: _____

номер проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4	1,5	7,1	8,8			рем. шне
ванная	—	—	—	—		+10,0	фронт. стена
туалет							
сосредоточенный су							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Стрельцова Т.А. 
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

28 » 12 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____
 Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Полковникова д. 3 кв. 26 п. 3
 Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж _____
 ФИО собственника помещения (ФИО): _____
 Телефон собственника: _____
 Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	-	-	-	-			вентиляция
ванная	1	1,2				+20°	вентиляция
туалет							
спальня							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кардашова И.Б. _____
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

« 22 » _____ 2023 г.

г. Черногоorsk

район города: _____
 адрес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Пушкинская д. 3 кв. 27 п. 3
 этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____
 ФИО собственника помещения (ФИО): Таммицкая Нина Викторовна
 ФИО собственника: _____
 номер проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1 1,2	1,2 1,4	42 42	58 58			Р.ш. в.ш.в.
ванная	1	1,2	48	60		+20°	Р.ш. в.ш.в.
туалет							
сплощный су							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Таммицкая Н.В. _____
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции


28. 08 2023 г.

г. Черногоorsk

район города: _____
 адрес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Наволочная д. 3 кв. 30 п. 3
 этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____
 ФИО собственника помещения (ФИО): Кенешкина Татьяна Михайловна
 ФИО собственника: _____
 номер проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,4 1,3	1,8 1,7					Р.ЛИ. НЕТ
ванная	1	1,2				+10°С	Р.ЛИ. НЕТ
туалет							
технический с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Кенешкина Т.М. 
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногорск Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

28 08 2022 г.

г. Черногорск

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногорск ул. Нахимовская д. 3 кв. 9 п. 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5 этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Катарина Армена Ивановна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>1,4</u> <u>1,4</u>	<u>1,8</u> <u>1,8</u>				<u>+20С</u>	<u>рем. зиме</u>
ванная	<u>0,8</u>	<u>1,2</u>					<u>рем. зиме</u>
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Катарина А.И. Козлов

2. _____

3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«28» 08 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Юбилейная д. 3 кв. 10 п. 1

Этажность дома, этаж жилого помещения: 5 этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Краснощева Вера Александровна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,8 0,5	0,9	0	0			Рем планет
ванная	1	1,2				+20С	Рем планет
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Краснощева В.А. Краснощева
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

08 / 08 / 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Добрынская д. 3 кв. 11 п. 1

этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Матросова Валентина Владимировна

Телефон собственника: 89628431092

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	0,8	1,2	49	50			реш. немет
ванная						+10С	
туалет							
совмещенный слу	1	1,2	49	50			реш немет

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

- Матросова В.В. Матросова
- _____
- _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«16» _____ 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Подпорожская д. 3 кв. 29 п. 2

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Шереметьева Ирина Владимировна

Телефон собственника: 1007

Основание проверки: **договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.**

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1	1,2					17,8 мм мет.
ванная	1,2	1,4				+20,2	17,8 мм мет.
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шереметьева И.В. _____
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«28» 08 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Мобильная д. 3 кв. 39 п. 2

Помещение: этаж жилого помещения: этажей 5 этаж _____

ФИО собственника помещения (ФИО): Александр Александрович Курочкин

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	1	12	54	100		+10С	Ремонт плиты	
ванная								
туалет								
вещный с/у	1	12	50	80			Ремонт плиты	

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Александр А. К. _____
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

16.11.2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Коллежская д. 3 кв. 40 п. 4

Этаж дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

ФИО собственника помещения (ФИО): _____

Телефон собственника: _____

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1,0	1,1	41	57		+20°	Раньше работ
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	1	1,2	34	45			работ

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Приданов А.С. Трунов
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

«28» 08 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Мотыльская д. 3 кв. 60 п. 5

этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Сандо Светлана Дмитриевна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: **договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.**

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м ³ /ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	1	14	58	74			Решетка 1 этаж
ванная						20°	
туалет							
совмещенный с/у	0,8	1	50	66			Решетка 1 этаж

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Сандо С.Р. _____
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

20 08 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Коммунистическая 3 кв. 58 п. 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Ланкина Анна Игоревна

Телефон собственника: _____

Основание проверки: **договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.**

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>0,5</u> <u>0,1</u>	<u>0,9</u> <u>-</u>	<u>0</u> <u>34</u>	<u>0</u> <u>35</u>		<u>+20°</u>	<u>ремонтные работы</u>
ванная							
туалет							
совмещенный с/у							

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Ланкина А.В. Ланкина
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

№ 03 / 03 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Полынная д. 3 кв. 67 п. Б

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____.

Данные собственника помещения (ФИО): Тихонов В. А.

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание	
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)				
кухня	1,2	1,4	50	66		+20°	12ран. котлы	
ванная								
туалет								
жилищный су	1	1,2	48	57				Рем. зона

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Тихонов В. А. _____
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

«28» 08 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Полковникова д. 3 кв. 40 п. 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этажей 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Шибина Татьяна Петровна

Телефон собственника: 8 5617902001

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>4,8</u>	<u>2</u>	<u>166</u>	<u>182</u>		<u>+20°</u>	<u>Ремонт</u>
ванная							
туалет							
совмещенный с/у	<u>1,4</u>	<u>1,8</u>	<u>66</u>	<u>80</u>			<u>прит. вент.</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Шибина Т.П. _____

2. _____

3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

**АКТ №
проверки состояния внутриквартирной вентиляции**

28 12 2023 г.

г. Черногоorsk

Район города: _____

Адрес жилого помещения: г. Черногоorsk ул. Пушкина д. 3 кв. 53 п. 5

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Головченко Александр Викторович

Телефон собственника: 8983387-2498

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температ. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>2</u>	<u>2,2</u>	<u>166</u>	<u>182</u>			<u>Реш.</u> <u>нет</u>
ванная						<u>+10°</u>	
туалет							
совмещенный с/у	<u>1</u>	<u>1,4</u>	<u>50</u>	<u>66</u>			<u>Решетка</u> <u>име.</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверки состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Головченко А В Голф
2. _____
3. _____

**общество с ограниченной ответственностью
ООО ЖЭУ-1**

г. Черногоorsk Пушкина 3

АКТ №

проверки состояния внутриквартирной вентиляции

28 08 2023 г.

г. Черногоorsk

район города: _____

Адрес жилого помещения: г.Черногоorsk ул. Новосветовская 32 63 кв. _____ п. 6

Этажность дома, этаж жилого помещения: этаж 5, этаж _____

Данные собственника помещения (ФИО): Потемкин Романович Кириллович

Телефон собственника: 89135958500

Основание проверки: договор с ООО «ЖЭУ-1» №14-07/17-02 от «14» июля 2021 г.

Помещения	Скорость воздуха на входе в вент. канал, м/с		Расход воздуха на входе в вент. канал, м3/ч		Температ. воздуха внутри помещения, С°	Наружная температур. воздуха, С°	Примечание
	При закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)	при закрытой створке(форточке)	при открытой створке(форточке)			
кухня	<u>1,2</u>	<u>14</u>	<u>100</u>	<u>116</u>			<u>Рл: нетрек</u> <u>гидр</u>
ванная						<u>+20°</u>	
туалет							
совмещенный с/у	<u>1,4</u>	<u>1,8</u>	<u>148</u>	<u>155</u>			<u>Рл: нетрек</u> <u>гидр</u>

ФИО и подписи лиц, присутствовавших при проведении работ по проверке состояния внутриквартирной вентиляции:

1. Потемкин Р.К. Иванов
2. _____
3. _____