



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 2
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 2
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-700 от 09 . 08 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-700
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 09 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 2
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 2
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000247	ИП Донченко Александр Владимиро	Донченко А. В.



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 4

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 4

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-185 от 16 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-185
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 16 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 4
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 4
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			17.06.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-673
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 05 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 6
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 6
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			09.08.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000340	ПОТЕХИН	Потехин Ю.П.
2	2140000236	Бронников	Бронников



Дата оформления: 11 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 6
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 6
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-673 от 05 . 08 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			11.08.2022



Дата оформления: 05 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-607 от 01 . 08 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			05.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-607
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 01.08.2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623 2140002663

Объект

Наименование: 655158 Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт. Космонавтов 8
 Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт. Космонавтов 8
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап.-ки, шт	Вид промывки воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос. м³	Факт промывки	Комментарии
1	№1 Элеватор Отопление	45	0	Теплодеионизирующая вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарии
1	№1 Элеватор Отопление	10.0	10	0.0	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гошкин И.И.			05.08.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000380	Меицер	Меицер Е.А.
2	2140002586	ИП Рахимова Светлана Борисовна	Рахимов С.А.
3	2140000229	Гительман	Гитерман И. Е.
4	2140002566	ИП Холова Светлана Валерьевна	655158, Хакасия Респ., г. Черногорск.
5	2140002585	Говорушкин	655158, Хакасия Респ., г. Черногорск.



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8А
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8А
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-526 от 25 . 07 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			02.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-526
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 25 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8А
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8А
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			29.07.2022



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8Б

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, 8Б

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-463 от 18 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			02.08.2022

**Акт № 2022-ЧГ/ПОС-463
 промывки и опрессовки сетей
 и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 18.07.2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623-2140002663

Объект

Наименование: 655158 Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт. Космонавтов 8Б
 Адрес: 655158 Хакасия Респ., г. Черногорск, пр-кт. Космонавтов 8Б
 Назначение: Многоквартирный дом
 Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, С	Кол-во зап.-м. шт.	Вид промывки воды	кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос. м ³	Факт промывки	Комментарии
1	Част. отопител. оборудование	45	-	Гидродинамическая вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление кгс/см ²	Длительность испытания мин.	Падение давления кгс/см ²	Факт опрессовки	Комментарии
1	Част. отопител. оборудование	1,5	10	0	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожия И.И.			22.07.2022



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 45
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 45
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-244 от 22 . 06 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-244
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 22 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 45

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 45

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофильтрационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			27.06.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000238	Бугаенко	Бугаенко
2	2140002652	Губин	Губина Ю.М.
3	2140000109, 2140002675	МКУ ЦБС г.Черногорска	библиотека



Создано: 2022-06-27 12:57:00

Имя файла: ШАДРИНА.jpg / Размер файла: 1000000 байт

Рс



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Чапаева, 47

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Чапаева, 47

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-229 от 21 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-229
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 21 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 47
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 47
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			22.06.2022



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 49

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 49

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-284 от 27 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Чапаева, 49
 Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Чапаева, 49
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-284 от 27 . 06 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			02.08.2022



Дата оформления: 12 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 51
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Чапаева, 51
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-720 от 10 . 08 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			12.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-720
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Чапаева, 51
Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Чапаева, 51
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			12.08.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000348	Ратникова	Ратникова И. П.
2	2140000528	Кирсан	Кирсан Ю.Г.



Дата оформления: 29 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 2а
 Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 2а
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-827 от 22 . 08 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			30.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-827
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 22 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 2а
Адрес: 655163, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 2а
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			24.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-340
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 01 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158. Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 3
Адрес: 655158. Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 3
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во шт	Вид затрат воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер	Тип прибора	V затрат воды, м³	Факт промывки	Комментарии
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарии
1	№1 Элеватор Отопление	10.0	10	0.1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И И			06.07.2022



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование:

ООО УК "Лидер"

Адрес:

Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон:

73903125110

Лицевой счет:

2140000623, 2140002663

Объект

Наименование:

655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 3

Адрес:

655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 3

Назначение:

Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-340 от 01 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022



Дата оформления: 17 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 4а
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 4а
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-760 от 15 . 08 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да			
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			17.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-760
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 15 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 4а
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 4а
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			17.08.2022



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 5

Адрес: 655158, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 5

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-372 от 07 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-372
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления 07.07.2022 г

Контрагент

Наименование ООО УК "Лидер"

Адрес Хакасия Респ г Черногорск, ул Калинина Д 1 ПОМ176Н

Телефон 73903125110

Пищевой счет 2140000623 2140002663

Объект

Наименование 655158, Хакасия Респ г Черногорск, ул Калинина 5

Адрес 655158, Хакасия Респ г Черногорск, ул Калинина 5

назначение Многоквартирный дом

Теплоисточник Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во шт	Вид затрат воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат воды, м³	Факт промывки	Комментарии
1	№1 Элеватор Отопление	45	1	Теплофикационная вода					Выполнена	

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кг/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кг/см²	Факт опрессовки	Комментарии
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" -Черногорск	Представитель по доверенности	Гожин И И			11.07.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-905
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 01 . 09 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 7
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 7
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			02.09.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000263, 2140000409	Сураев	Сураева С. Е.



Дата оформления: 05 . 09 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 7
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 7
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-905 от 01 . 09 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Николаева Е.Ю.			05.09.2022



Дата оформления: 20 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 9

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 9

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-318 от 29 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Да	Не установлен терморегулятор		
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15. 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Замечания частично устранены . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			20.07.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-120
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 07 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 9
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 9
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			14.06.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000046	МБОУ ДО "Центр творчества и досуга"	ЦТД



Дата оформления: 20 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ. г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ. г Черногорск, ул Калинина, 11

Адрес: 655158, Хакасия Респ. г Черногорск, ул Калинина, 11

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-88 от 02 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Да	не установлен терморегулятор		
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Нет			

Заключение: Замечания частично устранены. Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			20.07.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-88
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 02 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
Телефон: 73903125110
Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 11
Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 11
Назначение: Многоквартирный дом
Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			07.06.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000540, 2140002689	ГБУЗ РХ "ЧЕРНОГОРСКАЯ МДБ"	МДБ

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-44
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 30 . 05 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 13

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 13

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	7	2	Водопроводная вода					Выполнена	

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			02.06.2022

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000411	МП "Аптека №3"	Аптека №3



Подайте заявку на Домклик

Ставки по ипотеке от СберБанка снижены! Все ипотечные программы на ...

Р€



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 13
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 13
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-44 от 30 . 05 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022



Дата оформления 22 07 2022 г.

Контрагент

Наименование ООО УК "Лидер"

Адрес Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон 73903125110

Лицевой счет 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование 655163 Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 14

Адрес 655163 Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 14

Назначение Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-69 от 01 06 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарии	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют промбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭ ТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя		
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопел элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 лп 14 Грамп лр 103	Нет			

Вывод: Замечания частично устранены. Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подпись:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гошин И.И.			22.07.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-24
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 27 . 05 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 14

Адрес: 655163, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина, 14

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрат. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрат. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10	2	Водопроводная вода					Выполнена	
2	№2 Элеватор Отопление	10	2	Водопроводная вода					Выполнена	

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	
2	№2 Элеватор Отопление	10,0	10	8,0	Выполнена	Опрессовка не принята. Вам необходимо выполнить ревизию 3/А и фланцевых соединений на УУ (при необходимости 3/А заменить) согласно ПТЭТЭ п.9.3.22, п.11.5

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			30.05.2022



Дата оформления: 02 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 15

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина, 15

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-397 от 11 . 07 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			09.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-397
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 11 . 07 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 15

Адрес: 655158, Хакасия Респ., г. Черногорск, ул. Калинина, 15

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца изме.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10.0	10	0.1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гошин И.И.			15.07.2022





Дата оформления: 11 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"
 Адрес: Хакасия Респ, г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н
 Телефон: 73903125110
 Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655162, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 37
 Адрес: 655162, Хакасия Респ, г Черногорск, ул Советская, 37
 Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-9 от 24 . 05 . 2022 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание 6.1.6 ПТЭ ТЭ		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию п.16 пп.14 Правил пр.103		

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карпухин О.Л.			11.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-9
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 24 . 05 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "Лидер"

Адрес: Хакасия Респ , г Черногорск, ул Калинина Д.1 ПОМ176Н

Телефон: 73903125110

Лицевой счет: 2140000623, 2140002663

Объект

Наименование: 655162, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 37

Адрес: 655162, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Советская, 37

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Элеватор Отопление	10.0	10	0.1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Карлухин О.Л.			26.05.2022

Прочие объекты теплопотребления:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	2140000275	ИП Тен Лали Виталиевна	Тен Л.В.
2	2140000543	ПАО Сбербанк	655162, Хакасия Респ , г Черногорск,
3	2140000462	ИП Черных Ольга Алексеевна	ИП Черных О.А.



Дата оформления: 10 . 08 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 16

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 16

Назначение: Многоквартирный дом

Данные промывки и опрессовки систем

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-162 от 14 . 06 . 2022 г.

Промывка и опрессовка выполнена: Да

При осмотре выявлены замечания:

№	Вид замечания	Пункт документации	Замечание обнаружено	Комментарий	Дата выдачи	Дата устранения
1	Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей	9.2.13 ПТЭ ТЭ	Нет			
2	Не выполнена промывка систем теплоснабжения, теплового узла, тепловых сетей	9.2.9 ПТЭ ТЭ	Нет			
3	Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
4	Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ	9.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
5	Прямое соединения оборудования тепловых узлов с канализацией	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
6	Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
7	Отсутствуют поверенные КИП в тепловом узле	9.1.45 ПТЭ ТЭ	Нет			
8	Неудовлетворительное состояние изоляции	9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ	Нет			
9	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание	6.1.6 ПТЭ ТЭ	Да	Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание		
10	Не выполнен тепловой контур	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
11	Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя	9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
12	Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное	11.5 ПТЭ ТЭ	Нет			
13	Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора		Нет			
14	Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию	п.16 пп.14 Правил пр.103	Да			

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2022 - 2023 : Готов

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписания	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			10.08.2022

Акт № 2022-ЧГ/ПОС-162
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 14 . 06 . 2022 г.

Контрагент

Наименование: Население

Адрес:

Телефон:

Лицевой счет: 2140000088, 2140002683, 2150000674

Объект

Наименование: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 16

Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, ул Пушкина, 16

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Абаканская ТЭЦ(Черногорск)/НО-1

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во, шт	Вид затрач. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. воды, м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	45	2	Теплофикационная вода					Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой

Результаты опрессовки систем:

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1 Шайбовый ввод Отопление	10,0	10	0,1	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнена

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск)	Представитель по доверенности	Гожин И.И.			16.06.2022